

#102246#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9244
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133906
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	9,668	0	127,356	0	0	124,474	0	0	24	0	71,1	52,6	0,43	0,38	11,4
25.10.2024	9,669	0	123,955	0	0	121,15	0	0	24	0	71	52	0,43	0,38	8,5
26.10.2024	9,684	0	125,68	0	0	122,838	0	0	24	0	71,1	52,2	0,43	0,38	4
27.10.2024	9,633	0	127,335	0	0	124,462	0	0	24	0	70,9	52,5	0,44	0,38	8,2
28.10.2024	9,693	0	127,76	0	0	124,866	0	0	24	0	71,1	52,6	0,44	0,38	9,6
29.10.2024	9,63	0	129,88	0	0	126,94	0	0	24	0	71	52,9	0,44	0,38	10,2
30.10.2024	9,555	0	129,922	0	0	127,005	0	0	24	0	70,7	52,8	0,44	0,38	10,9
31.10.2024	9,547	0	128,926	0	0	126,055	0	0	24	0	70,4	52,4	0,44	0,38	12,2
01.11.2024	9,637	0	131,161	0	0	128,207	0	0	24	0	71	53	0,44	0,38	9,6
02.11.2024	9,66	0	126,544	0	0	123,684	0	0	24	0	71	52,4	0,44	0,38	-
03.11.2024	9,786	0	125,641	0	0	122,806	0	0	24	0	71	52	0,44	0,38	-
04.11.2024	9,488	0	125,642	0	0	122,876	0	0	24	0	70	51,5	0,44	0,38	-
05.11.2024	9,666	0	123,999	0	0	121,234	0	0	24	0	70,5	51,5	0,44	0,38	-
06.11.2024	9,758	0	121,618	0	0	118,88	0	0	24	0	70,8	51,3	0,43	0,38	-
07.11.2024	9,748	0	120,776	0	0	118,071	0	0	24	0	70,6	50,9	0,43	0,38	-
08.11.2024	9,914	0	123,144	0	0	120,345	0	0	24	0	71,2	51,6	0,44	0,38	-
09.11.2024	9,846	0	121,655	0	0	118,913	0	0	24	0	70,9	51,1	0,43	0,38	-
10.11.2024	9,936	0	117,866	0	0	115,171	0	0	24	0	71,5	50,9	0,43	0,39	-
11.11.2024	10,9	0	117,593	0	0	114,642	0	0	24	0	75,3	52,6	0,43	0,39	-
12.11.2024	10,953	0	116,439	0	0	113,491	0	0	24	0	75,6	52,6	0,43	0,39	-
13.11.2024	11,159	0	116,756	0	0	113,775	0	0	24	0	76	52,6	0,43	0,39	-
14.11.2024	10,452	0	117,945	0	0	115,169	0	0	24	0	72,8	51,1	0,43	0,39	-
15.11.2024	10,097	0	120,54	0	0	117,82	0	0	24	0	70,9	50,5	0,43	0,38	-
16.11.2024	10,076	0	123,267	0	0	120,49	0	0	24	0	70,9	51	0,44	0,38	-
17.11.2024	9,968	0	120,207	0	0	117,488	0	0	24	0	71	50,8	0,43	0,38	-
18.11.2024	9,903	0	118,317	0	0	115,65	0	0	24	0	70,9	50,5	0,43	0,38	-
19.11.2024	10,147	0	115,37	0	0	112,696	0	0	24	0	72	50,5	0,43	0,39	-
20.11.2024	10,088	0	117,236	0	0	114,533	0	0	24	0	71,7	50,7	0,43	0,39	-
21.11.2024	10,142	0	107,208	0	0	104,599	0	0	24	0	73,9	50,7	0,42	0,39	-
22.11.2024	10,964	0	112,287	0	0	109,409	0	0	24	0	76,2	52,3	0,42	0,38	-
23.11.2024	10,975	0	111,34	0	0	108,56	0	0	24	0	75,1	50,9	0,42	0,38	-
Итого:	310,342	0	3773,365	0	0	3686,299	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,124														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2024	6429,366	70436,352	0	0	68743,299	0	0	30206	47
23.11.2024	6739,706	74209,718	0	0	72429,596	0	0	30950	47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:24:37