

#63693#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9244
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20133906
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	10,443	0	108,421	0	0	105,854	0	0	24	0	72,8	49,3	0,43	0,39	3,3
25.11.2023	11,438	0	108,382	0	0	105,54	0	0	24	0	77,2	51,3	0,42	0,39	3,5
26.11.2023	11,878	0	107,329	0	0	104,385	0	0	24	0	79,1	51,9	0,42	0,39	-0,2
27.11.2023	12,467	0	107,447	0	0	104,363	0	0	24	0	81,2	52,7	0,42	0,39	-2,4
28.11.2023	12,514	0	104,278	0	0	101,258	0	0	24	0	81,6	52,1	0,42	0,39	-7,5
29.11.2023	12,739	0	104,766	0	0	101,69	0	0	24	0	82,3	52,4	0,42	0,39	-7,3
30.11.2023	12,651	0	105,833	0	0	102,762	0	0	24	0	81,7	52,3	0,42	0,39	-6,5
01.12.2023	12,243	0	107,343	0	0	104,364	0	0	24	0	79,6	51,6	0,42	0,39	-5,4
02.12.2023	11,924	0	108,183	0	0	105,281	0	0	24	0	78,1	51,1	0,43	0,39	-
03.12.2023	11,791	0	108,128	0	0	105,243	0	0	24	0	77,9	51,2	0,42	0,39	-
04.12.2023	11,672	0	107,343	0	0	104,501	0	0	24	0	77,5	50,8	0,42	0,39	-
05.12.2023	12,29	0	108,478	0	0	105,45	0	0	24	0	79,9	52,1	0,42	0,39	-
06.12.2023	12,718	0	105,312	0	0	102,225	0	0	24	0	82,1	52,4	0,42	0,39	-
07.12.2023	12,491	0	108,274	0	0	105,208	0	0	24	0	80,6	52,2	0,42	0,39	-
08.12.2023	12,61	0	106,352	0	0	103,289	0	0	24	0	81,3	52,2	0,42	0,39	-
09.12.2023	12,746	0	105,646	0	0	102,564	0	0	24	0	81,9	52,3	0,42	0,39	-
10.12.2023	12,049	0	106,619	0	0	103,705	0	0	24	0	79	51,3	0,42	0,39	-
11.12.2023	11,338	0	106,535	0	0	103,795	0	0	24	0	76,3	50,2	0,42	0,39	-
12.12.2023	10,297	0	103,486	0	0	101,018	0	0	24	0	73	48,7	0,41	0,38	-
13.12.2023	11,02	0	107,957	0	0	105,24	0	0	24	0	75,3	50,4	0,42	0,39	-
14.12.2023	11,538	0	105,594	0	0	102,771	0	0	24	0	78	51,2	0,42	0,39	-
15.12.2023	11,092	0	107,204	0	0	104,47	0	0	24	0	75,9	50,5	0,42	0,39	-
16.12.2023	9,891	0	108,212	0	0	105,792	0	0	24	0	70,6	48,2	0,42	0,39	-
17.12.2023	9,994	0	111,825	0	0	109,312	0	0	24	0	70,7	48,8	0,42	0,39	-
18.12.2023	9,876	0	111,097	0	0	108,602	0	0	24	0	70,8	49,1	0,42	0,39	-
19.12.2023	9,84	0	110,782	0	0	108,281	0	0	24	0	70,8	49,2	0,42	0,39	-
20.12.2023	9,757	0	108,529	0	0	106,091	0	0	24	0	70,7	48,8	0,42	0,39	-
21.12.2023	10,026	0	108,836	0	0	106,34	0	0	24	0	71,5	49	0,43	0,39	-
22.12.2023	10,431	0	108,231	0	0	105,635	0	0	24	0	73,3	49,8	0,42	0,39	-
23.12.2023	11,047	0	107,832	0	0	105,093	0	0	24	0	75,8	50,7	0,42	0,39	-
Итого:	342,811	0	3224,254	0	0	3140,122	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,879														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	4693,086	52086,218	0	0	50839,507	0	0	22183	30
23.12.2023	5035,899	55310,472	0	0	53979,627	0	0	22903	30

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:24:44