

#116386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Советский пр-т 9-11, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9279
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,021	0	68,269	0	0	66,646	0	0	24	0	72,9	58,5	0,31	0,25	-
25.01.2025	3,821	0	70,596	0	0	69,003	0	0	24	0	70,8	57,6	0,31	0,25	-
26.01.2025	3,575	0	69,793	0	0	68,315	0	0	24	0	68,4	55,9	0,3	0,24	-
27.01.2025	3,653	0	70,578	0	0	69,05	0	0	24	0	69,2	56,6	0,31	0,26	-
28.01.2025	3,591	0	73,056	0	0	71,487	0	0	24	0	68,9	56,9	0,31	0,25	-
29.01.2025	3,587	0	73,843	0	0	72,27	0	0	24	0	68,6	56,8	0,31	0,26	-
30.01.2025	3,66	0	75,476	0	0	73,859	0	0	24	0	68,9	57,1	0,31	0,25	-
31.01.2025	3,74	0	72,349	0	0	70,759	0	0	24	0	69,8	57,2	0,31	0,26	-
01.02.2025	3,921	0	69,691	0	0	68,077	0	0	24	0	71,8	58,1	0,31	0,26	-
02.02.2025	4,186	0	70,336	0	0	68,603	0	0	24	0	74,4	59,9	0,31	0,25	-
03.02.2025	4,263	0	69,835	0	0	68,092	0	0	24	0	74,9	60	0,31	0,25	-
04.02.2025	4,11	0	70,568	0	0	68,877	0	0	24	0	73,3	59,1	0,31	0,24	-
05.02.2025	4,105	0	69,684	0	0	68,018	0	0	24	0	73,1	58,7	0,31	0,26	-
06.02.2025	3,923	0	71,521	0	0	69,884	0	0	24	0	71,4	58	0,31	0,26	-
07.02.2025	4,186	0	70,643	0	0	68,92	0	0	24	0	74	59,6	0,31	0,26	-
08.02.2025	4,683	0	68,757	0	0	66,885	0	0	24	0	78,7	62	0,31	0,27	-
09.02.2025	4,852	0	67,323	0	0	65,402	0	0	24	0	80,9	63,2	0,31	0,25	-
10.02.2025	4,958	0	65,676	0	0	63,749	0	0	24	0	82,1	63,5	0,31	0,24	-
11.02.2025	4,873	0	61,615	0	0	59,827	0	0	24	0	81,6	62,2	0,3	0,23	-
12.02.2025	4,81	0	58,697	0	0	57,003	0	0	24	0	81,3	61,2	0,3	0,26	-
13.02.2025	4,77	0	60,459	0	0	58,739	0	0	24	0	80,7	61,4	0,3	0,26	-
14.02.2025	4,707	0	63,022	0	0	61,254	0	0	24	0	80	61,7	0,31	0,25	-
15.02.2025	4,68	0	62,496	0	0	60,744	0	0	24	0	80	61,6	0,31	0,27	-
16.02.2025	4,746	0	61,669	0	0	59,897	0	0	24	0	81,1	62,2	0,31	0,23	-
17.02.2025	4,632	0	61,212	0	0	59,506	0	0	24	0	79,7	61,1	0,3	0,26	-
18.02.2025	4,612	0	65,368	0	0	63,583	0	0	24	0	78,9	61,6	0,31	0,25	-
19.02.2025	4,647	0	68,247	0	0	66,39	0	0	24	0	78,7	62	0,31	0,26	-
20.02.2025	4,868	0	66,332	0	0	64,414	0	0	24	0	81,4	63,4	0,31	0,24	-
21.02.2025	4,714	0	64,901	0	0	63,089	0	0	24	0	79,8	62	0,31	0,25	-
22.02.2025	4,394	0	67,521	0	0	65,774	0	0	24	0	76,5	60,6	0,31	0,24	-
23.02.2025	4,178	0	65,282	0	0	63,669	0	0	24	0	74,5	58,9	0,3	0,25	-
Итого:	133,466	0	2094,815	0	0	2041,785	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,878														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	2751,391	44461,189	0	0	43407,424	0	0	31528	40
23.02.2025	2884,858	46556,005	0	0	45449,211	0	0	32272	40

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:39:44