

#79827#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Советский пр-т 9-11, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9279  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20103731  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,234	0	53,692	0	0	52,541	0	0	24	0	68,8	54,1	0,29	0,28	6,6
25.03.2024	3,517	0	59,4	0	0	58,131	0	0	22	2	68,8	54,4	0,3	0,29	3,6
26.03.2024	3,518	0	61,806	0	0	60,482	0	0	24	0	68,9	55	0,3	0,29	3,9
27.03.2024	3,494	0	63,999	0	0	62,632	0	0	24	0	68,6	55,3	0,3	0,28	5,5
28.03.2024	3,473	0	65,868	0	0	64,449	0	0	24	0	69	56,2	0,3	0,28	9,1
29.03.2024	3,434	0	68,626	0	0	67,168	0	0	24	0	68,5	56,3	0,3	0,28	11,8
30.03.2024	3,434	0	73,434	0	0	71,867	0	0	24	0	68,6	57,2	0,31	0,28	10,7
31.03.2024	3,379	0	74,551	0	0	72,951	0	0	24	0	68,9	57,9	0,31	0,28	13,4
01.04.2024	3,3	0	77,194	0	0	75,558	0	0	24	0	68,3	57,9	0,31	0,28	16,7
02.04.2024	3,392	0	77,646	0	0	76,002	0	0	24	0	68,4	57,7	0,31	0,28	-
03.04.2024	3,843	0	71,864	0	0	70,193	0	0	24	0	72	58,9	0,31	0,28	-
04.04.2024	3,878	0	71,769	0	0	70,079	0	0	24	0	72,5	59,3	0,31	0,27	-
05.04.2024	3,563	0	75,774	0	0	74,143	0	0	24	0	69	57,6	0,31	0,28	-
06.04.2024	3,549	0	77,412	0	0	75,751	0	0	24	0	68,9	57,8	0,31	0,27	-
07.04.2024	3,488	0	74,175	0	0	72,572	0	0	24	0	69,2	57,7	0,3	0,27	-
08.04.2024	3,479	0	86,427	0	0	84,579	0	0	24	0	68,7	58,9	0,31	0,27	-
09.04.2024	3,424	0	109,842	0	0	107,536	0	0	24	0	68,1	60,5	0,32	0,25	-
10.04.2024	3,316	0	83,153	0	0	81,407	0	0	24	0	67,9	58,2	0,19	0,14	-
11.04.2024	3,452	0	87,011	0	0	85,177	0	0	24	0	68,1	58,4	0,17	0,13	-
12.04.2024	3,673	0	98,403	0	0	96,238	0	0	24	0	69,8	60,7	0,19	0,14	-
13.04.2024	4,104	0	103,326	0	0	100,817	0	0	24	0	73,7	64	0,2	0,13	-
14.04.2024	3,945	0	100,422	0	0	98,046	0	0	24	0	72,7	63,1	0,19	0,11	-
15.04.2024	3,704	0	96,479	0	0	94,363	0	0	24	0	69,6	60,3	0,18	0,12	-
16.04.2024	3,27	0	85,063	0	0	83,291	0	0	24	0	67,7	58,3	0,17	0,12	-
17.04.2024	2,626	0	51,796	0	0	50,738	0	0	22	2	66,9	54,6	0,25	0,19	-
18.04.2024	2,83	0	50,194	0	0	49,22	0	0	24	0	64,9	51,2	0,3	0,26	-
19.04.2024	4,044	0	97,57	0	0	95,367	0	0	24	0	70,9	60,7	0,3	0,23	-
20.04.2024	4,033	0	91,714	0	0	89,633	0	0	24	0	71,1	60,3	0,3	0,24	-
21.04.2024	3,985	0	91,052	0	0	89,008	0	0	24	0	70,6	59,9	0,3	0,24	-
22.04.2024	3,916	0	80,928	0	0	79,099	0	0	24	0	70,8	59	0,29	0,23	-
23.04.2024	3,929	0	71,408	0	0	69,748	0	0	24	0	71,9	58,5	0,29	0,25	-
Итого:	110,226	0	2431,998	0	0	2378,786	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,327														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	2208,541	34111,109	0	0	33291,798	0	0	24203	21
23.04.2024	2318,767	36543,106	0	0	35670,584	0	0	24943	25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2024 8:24:42