

#122321#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 02.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Советский пр-т 9-11, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20103731	Показания прибора, ГДж 02.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3027,906	2991,066	36.84	8.799

Подпись исполнителя _____



*с 03.04 счет на
нов*



#125776#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 02.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9279
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103731
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	3,715	0	82,026	0	0	80,25	0	0	24	0	69,2	58,2	0,31	0,22
25.03.2025	5,5	3,68	0	82,322	0	0	80,556	0	0	24	0	69	58,1	0,31	0,25
26.03.2025	4,4	3,661	0	86,358	0	0	84,516	0	0	24	0	68,7	58,3	0,31	0,22
27.03.2025	6,9	3,673	0	85,466	0	0	83,644	0	0	24	0	68,5	58,1	0,31	0,24
28.03.2025	5,7	3,7	0	90,201	0	0	88,26	0	0	24	0	69	59,1	0,32	0,23
29.03.2025	8,9	3,624	0	90,55	0	0	88,622	0	0	24	0	68,6	58,9	0,32	0,24
30.03.2025	9,9	3,687	0	89,252	0	0	87,332	0	0	24	0	69	59	0,31	0,22
31.03.2025	6,8	3,691	0	87,543	0	0	85,662	0	0	24	0	69	58,7	0,31	0,23
01.04.2025	5,9	3,713	0	86,551	0	0	84,683	0	0	24	0	69,1	58,6	0,31	0,24
02.04.2025	-	3,696	0	88,661	0	0	86,75	0	0	24	0	69	58,9	0,32	0,24
Итого:	6,9	36,84	0	868,93	0	0	850,275	0	0	240	0	68,91	58,59	0,31	0,23

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2991,066	48529,321	0	0	47378,147	0	0	32944	40
02.04.2025	3027,906	49398,252	0	0	48228,421	0	0	33184	40

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
