

#3750#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Советский пр-т 9-11, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9279
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 3,479 | 0 | 65,522 | 0 | 0 | 64,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 55,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 25.10.2021 | 3,523 | 0 | 65,729 | 0 | 0 | 64,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,8 | 0,29 | 0,26 | - |
| 26.10.2021 | 3,517 | 0 | 65,704 | 0 | 0 | 64,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 56,1 | 0,28 | 0,26 | - |
| 27.10.2021 | 3,465 | 0 | 67,48 | 0 | 0 | 66,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 28.10.2021 | 3,428 | 0 | 68,122 | 0 | 0 | 66,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,4 | 0,29 | 0,26 | - |
| 29.10.2021 | 3,471 | 0 | 68,284 | 0 | 0 | 66,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,6 | 0,29 | 0,27 | - |
| 30.10.2021 | 3,428 | 0 | 67,164 | 0 | 0 | 65,727 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,3 | 0,3 | 0,27 | - |
| 31.10.2021 | 3,42 | 0 | 67,303 | 0 | 0 | 65,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,3 | 0,29 | 0,26 | - |
| 01.11.2021 | 3,402 | 0 | 65,402 | 0 | 0 | 63,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 56,2 | 0,28 | 0,26 | - |
| 02.11.2021 | 3,467 | 0 | 64,728 | 0 | 0 | 63,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 55,7 | 0,29 | 0,26 | - |
| 03.11.2021 | 3,493 | 0 | 66,288 | 0 | 0 | 64,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 56,2 | 0,29 | 0,27 | - |
| 04.11.2021 | 3,481 | 0 | 64,619 | 0 | 0 | 63,237 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 55,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 05.11.2021 | 3,509 | 0 | 65,498 | 0 | 0 | 64,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 55,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 06.11.2021 | 3,489 | 0 | 66,287 | 0 | 0 | 64,867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 55,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 07.11.2021 | 3,511 | 0 | 64,816 | 0 | 0 | 63,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 55,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 08.11.2021 | 3,552 | 0 | 64,357 | 0 | 0 | 62,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 55,8 | 0,29 | 0,26 | - |
| 09.11.2021 | 3,705 | 0 | 59,796 | 0 | 0 | 58,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 56 | 0,28 | 0,26 | - |
| 10.11.2021 | 3,575 | 0 | 64,143 | 0 | 0 | 62,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 55,6 | 0,29 | 0,26 | - |
| 11.11.2021 | 3,52 | 0 | 65,197 | 0 | 0 | 63,804 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 55,5 | 0,29 | 0,27 | 6 |
| 12.11.2021 | 3,643 | 0 | 66,213 | 0 | 0 | 64,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 56,3 | 0,29 | 0,27 | - |
| 13.11.2021 | 3,793 | 0 | 64,466 | 0 | 0 | 62,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 56,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 14.11.2021 | 3,623 | 0 | 64,517 | 0 | 0 | 63,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 55,4 | 0,29 | 0,26 | - |
| 15.11.2021 | 3,596 | 0 | 62,279 | 0 | 0 | 60,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 54,6 | 0,28 | 0,26 | - |
| 16.11.2021 | 3,65 | 0 | 63,233 | 0 | 0 | 61,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 54,9 | 0,29 | 0,26 | - |
| 17.11.2021 | 3,599 | 0 | 63,768 | 0 | 0 | 62,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,2 | 0,29 | 0,26 | - |
| 18.11.2021 | 3,58 | 0 | 63,515 | 0 | 0 | 62,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 54,8 | 0,29 | 0,26 | - |
| 19.11.2021 | 3,621 | 0 | 67,307 | 0 | 0 | 65,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 56,1 | 0,3 | 0,27 | 5 |
| 20.11.2021 | 3,584 | 0 | 66,826 | 0 | 0 | 65,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 56,3 | 0,3 | 0,27 | - |
| 21.11.2021 | 3,487 | 0 | 65,037 | 0 | 0 | 63,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 56,1 | 0,29 | 0,26 | 9 |
| 22.11.2021 | 3,842 | 0 | 63,658 | 0 | 0 | 62,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 57,3 | 0,29 | 0,27 | 6 |
| 23.11.2021 | 3,709 | 0 | 64,381 | 0 | 0 | 62,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 56,6 | 0,3 | 0,27 | - |
| Итого: | 110,162 | 0 | 2021,639 | 0 | 0 | 1977,825 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,312 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 79,784 | 1703,197 | 0 | 0 | 1666,568 | 0 | 0 | 3055 | 1 |
| 23.11.2021 | 189,944 | 3724,838 | 0 | 0 | 3644,391 | 0 | 0 | 3799 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 8:08:44