

#49257#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Советский пр-т 9-11, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9279
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 3,387 | 0 | 59,661 | 0 | 0 | 58,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 54,7 | 0,29 | 0,28 | - |
| 25.10.2023 | 3,426 | 0 | 59,036 | 0 | 0 | 57,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 54,8 | 0,29 | 0,28 | - |
| 26.10.2023 | 3,415 | 0 | 57,036 | 0 | 0 | 55,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 54,3 | 0,29 | 0,28 | - |
| 27.10.2023 | 3,606 | 0 | 57,744 | 0 | 0 | 56,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 55,4 | 0,3 | 0,29 | - |
| 28.10.2023 | 3,684 | 0 | 58,171 | 0 | 0 | 56,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 55,7 | 0,3 | 0,29 | - |
| 29.10.2023 | 3,627 | 0 | 56,984 | 0 | 0 | 55,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 54,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 30.10.2023 | 3,456 | 0 | 60,95 | 0 | 0 | 59,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 55 | 0,3 | 0,29 | - |
| 31.10.2023 | 3,47 | 0 | 62,235 | 0 | 0 | 60,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 55,5 | 0,31 | 0,3 | - |
| 01.11.2023 | 3,43 | 0 | 60,266 | 0 | 0 | 58,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 54,7 | 0,3 | 0,29 | - |
| 02.11.2023 | 3,508 | 0 | 60,616 | 0 | 0 | 59,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 55,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| 03.11.2023 | 3,407 | 0 | 61,445 | 0 | 0 | 60,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 55,1 | 0,3 | 0,3 | - |
| 04.11.2023 | 3,368 | 0 | 60,455 | 0 | 0 | 59,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 55 | 0,3 | 0,29 | - |
| 05.11.2023 | 3,42 | 0 | 59,378 | 0 | 0 | 58,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 54,4 | 0,3 | 0,29 | - |
| 06.11.2023 | 3,47 | 0 | 61,203 | 0 | 0 | 59,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,1 | 0,3 | 0,29 | - |
| 07.11.2023 | 3,45 | 0 | 60,686 | 0 | 0 | 59,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 54,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 08.11.2023 | 3,473 | 0 | 61,148 | 0 | 0 | 59,838 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 55 | 0,3 | 0,29 | - |
| 09.11.2023 | 3,462 | 0 | 61,57 | 0 | 0 | 60,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 55 | 0,3 | 0,29 | - |
| 10.11.2023 | 3,48 | 0 | 61,914 | 0 | 0 | 60,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,2 | 0,3 | 0,29 | - |
| 11.11.2023 | 3,431 | 0 | 61,785 | 0 | 0 | 60,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 55,1 | 0,3 | 0,29 | - |
| 12.11.2023 | 3,449 | 0 | 61,591 | 0 | 0 | 60,272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 55,1 | 0,3 | 0,29 | - |
| 13.11.2023 | 3,462 | 0 | 60,456 | 0 | 0 | 59,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 54,7 | 0,3 | 0,29 | - |
| 14.11.2023 | 3,557 | 0 | 59,978 | 0 | 0 | 58,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 55,3 | 0,31 | 0,3 | - |
| 15.11.2023 | 3,672 | 0 | 60,131 | 0 | 0 | 58,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 55,6 | 0,31 | 0,3 | - |
| 16.11.2023 | 3,898 | 0 | 59,538 | 0 | 0 | 58,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 57 | 0,3 | 0,29 | - |
| 17.11.2023 | 4,215 | 0 | 59,458 | 0 | 0 | 57,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 58,3 | 0,31 | 0,3 | - |
| 18.11.2023 | 4,24 | 0 | 60,593 | 0 | 0 | 59,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 59,3 | 0,31 | 0,3 | - |
| 19.11.2023 | 4,243 | 0 | 60,206 | 0 | 0 | 58,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 59,2 | 0,31 | 0,3 | - |
| 20.11.2023 | 4,258 | 0 | 59,665 | 0 | 0 | 58,117 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 59,1 | 0,31 | 0,3 | - |
| 21.11.2023 | 4,435 | 0 | 57,669 | 0 | 0 | 56,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 59,6 | 0,3 | 0,29 | - |
| 22.11.2023 | 4,414 | 0 | 59,152 | 0 | 0 | 57,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 60,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| 23.11.2023 | 4,012 | 0 | 59,266 | 0 | 0 | 57,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 57,6 | 0,3 | 0,3 | - |
| Итого: | 113,825 | 0 | 1859,986 | 0 | 0 | 1817,842 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,187 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 1609,828 | 25359,023 | 0 | 0 | 24750,972 | 0 | 0 | 20555 | 21 |
| 23.11.2023 | 1723,653 | 27219,01 | 0 | 0 | 26568,816 | 0 | 0 | 21299 | 21 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 17:02:05