

#102248#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Советский пр-т 9-11, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9279
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103731
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 3,465 | 0 | 82,104 | 0 | 0 | 80,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 57,8 | 0,3 | 0,21 | 11,4 |
| 25.10.2024 | 3,612 | 0 | 78,123 | 0 | 0 | 76,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 57,5 | 0,29 | 0,23 | 8,5 |
| 26.10.2024 | 3,647 | 0 | 81,989 | 0 | 0 | 80,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,3 | 0,3 | 0,21 | 4 |
| 27.10.2024 | 3,643 | 0 | 81,941 | 0 | 0 | 80,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 58,4 | 0,32 | 0,24 | 8,2 |
| 28.10.2024 | 3,603 | 0 | 81,307 | 0 | 0 | 79,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 58,2 | 0,32 | 0,22 | 9,6 |
| 29.10.2024 | 3,551 | 0 | 82,659 | 0 | 0 | 80,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 58,5 | 0,32 | 0,23 | 10,2 |
| 30.10.2024 | 3,599 | 0 | 84,156 | 0 | 0 | 82,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 58,9 | 0,32 | 0,21 | 10,9 |
| 31.10.2024 | 3,581 | 0 | 81,326 | 0 | 0 | 79,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,4 | 0,32 | 0,23 | 12,2 |
| 01.11.2024 | 3,594 | 0 | 83,827 | 0 | 0 | 82,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 58,9 | 0,32 | 0,22 | 9,6 |
| 02.11.2024 | 3,613 | 0 | 78,756 | 0 | 0 | 77,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 57,7 | 0,31 | 0,19 | - |
| 03.11.2024 | 3,649 | 0 | 77,079 | 0 | 0 | 75,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 57,6 | 0,31 | 0,23 | - |
| 04.11.2024 | 3,652 | 0 | 80,794 | 0 | 0 | 79,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 57,9 | 0,31 | 0,2 | - |
| 05.11.2024 | 3,613 | 0 | 72,507 | 0 | 0 | 70,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,9 | 0,3 | 0,2 | - |
| 06.11.2024 | 3,538 | 0 | 66,123 | 0 | 0 | 64,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 55,5 | 0,3 | 0,21 | - |
| 07.11.2024 | 3,68 | 0 | 69,659 | 0 | 0 | 68,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 56,6 | 0,31 | 0,24 | - |
| 08.11.2024 | 3,675 | 0 | 72,044 | 0 | 0 | 70,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 57 | 0,31 | 0,22 | - |
| 09.11.2024 | 3,608 | 0 | 69,605 | 0 | 0 | 68,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,1 | 0,31 | 0,2 | - |
| 10.11.2024 | 3,884 | 0 | 68,865 | 0 | 0 | 67,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 57,5 | 0,31 | 0,24 | - |
| 11.11.2024 | 4,284 | 0 | 69,725 | 0 | 0 | 67,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 60,2 | 0,31 | 0,23 | - |
| 12.11.2024 | 4,263 | 0 | 68,251 | 0 | 0 | 66,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 60,2 | 0,31 | 0,21 | - |
| 13.11.2024 | 4,274 | 0 | 68,552 | 0 | 0 | 66,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 60,2 | 0,31 | 0,21 | - |
| 14.11.2024 | 3,928 | 0 | 68,944 | 0 | 0 | 67,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 58,2 | 0,31 | 0,16 | - |
| 15.11.2024 | 3,638 | 0 | 70,428 | 0 | 0 | 68,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 56,1 | 0,3 | 0,21 | - |
| 16.11.2024 | 3,681 | 0 | 73,05 | 0 | 0 | 71,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,8 | 0,31 | 0,23 | - |
| 17.11.2024 | 3,666 | 0 | 71,087 | 0 | 0 | 69,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 56,7 | 0,31 | 0,2 | - |
| 18.11.2024 | 3,716 | 0 | 69,284 | 0 | 0 | 67,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 56,8 | 0,31 | 0,23 | - |
| 19.11.2024 | 3,872 | 0 | 68,276 | 0 | 0 | 66,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 57,8 | 0,31 | 0,2 | - |
| 20.11.2024 | 3,838 | 0 | 69,56 | 0 | 0 | 67,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 58 | 0,31 | 0,21 | - |
| 21.11.2024 | 4,268 | 0 | 67,586 | 0 | 0 | 65,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 60 | 0,31 | 0,23 | - |
| 22.11.2024 | 4,339 | 0 | 67,97 | 0 | 0 | 66,233 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 60,3 | 0,31 | 0,2 | - |
| 23.11.2024 | 4,241 | 0 | 67,859 | 0 | 0 | 66,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 59,6 | 0,31 | 0,18 | - |
| Итого: | 117,215 | 0 | 2293,436 | 0 | 0 | 2242,101 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,996 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 2392,565 | 38108,207 | 0 | 0 | 37201,477 | 0 | 0 | 29320 | 40 |
| 23.11.2024 | 2509,777 | 40401,645 | 0 | 0 | 39443,579 | 0 | 0 | 30064 | 40 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:24:52