

#3743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Римского-Корсакого 16-16а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9293
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20105580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 5,168 | 0 | 50,85 | 0 | 0 | 49,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 54,1 | 0,28 | 0,22 | -1 |
| 25.01.2023 | 5,225 | 0 | 50,226 | 0 | 0 | 48,831 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 54 | 0,28 | 0,22 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 5,258 | 0 | 51,374 | 0 | 0 | 49,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 54,5 | 0,28 | 0,22 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 5,275 | 0 | 52,245 | 0 | 0 | 50,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 54,6 | 0,28 | 0,22 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 14,446 | 0 | 144,516 | 0 | 0 | 140,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 53,9 | 0,28 | 0,22 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 5,169 | 0 | 52,139 | 0 | 0 | 50,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 54,2 | 0,28 | 0,22 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 5,024 | 0 | 51,64 | 0 | 0 | 50,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 53,7 | 0,28 | 0,22 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 4,333 | 0 | 47,554 | 0 | 0 | 46,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 51,9 | 0,28 | 0,22 | 2 |
| 01.02.2023 | 4,375 | 0 | 48,596 | 0 | 0 | 47,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 51,9 | 0,28 | 0,22 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 4,381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 45,838 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 51,8 | 0,27 | 0,22 | 3 |
| 03.02.2023 | 4,699 | 0 | 47,792 | 0 | 0 | 46,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 53,1 | 0,28 | 0,22 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 5,163 | 0 | 50,509 | 0 | 0 | 49,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 54 | 0,28 | 0,22 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 5,377 | 0 | 52,146 | 0 | 0 | 50,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 54,4 | 0,28 | 0,22 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 5,234 | 0 | 51,83 | 0 | 0 | 50,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,1 | 54,3 | 0,28 | 0,22 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 5,015 | 0 | 52,56 | 0 | 0 | 51,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 53,8 | 0,28 | 0,22 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 4,959 | 0 | 50,452 | 0 | 0 | 49,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 52,9 | 0,28 | 0,22 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 5,03 | 0 | 50,844 | 0 | 0 | 49,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 53,8 | 0,28 | 0,22 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 4,8 | 0 | 51,668 | 0 | 0 | 50,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 53 | 0,28 | 0,22 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 4,579 | 0 | 51,471 | 0 | 0 | 50,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 52,4 | 0,28 | 0,22 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 4,742 | 0 | 52,077 | 0 | 0 | 50,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 51,2 | 0,27 | 0,22 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 4,717 | 0 | 54,155 | 0 | 0 | 52,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 51,8 | 0,28 | 0,22 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 4,412 | 0 | 50,419 | 0 | 0 | 49,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 50,6 | 0,27 | 0,22 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 4,744 | 0 | 52,685 | 0 | 0 | 51,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 51,6 | 0,28 | 0,22 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 4,691 | 0 | 51,847 | 0 | 0 | 50,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 51,6 | 0,28 | 0,22 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 4,549 | 0 | 53,249 | 0 | 0 | 51,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 51,7 | 0,28 | 0,22 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 4,42 | 0 | 53,05 | 0 | 0 | 51,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 51,7 | 0,28 | 0,22 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 4,455 | 0 | 52,019 | 0 | 0 | 50,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 51,2 | 0,28 | 0,22 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 4,578 | 0 | 52,367 | 0 | 0 | 51,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 51 | 0,28 | 0,22 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 4,472 | 0 | 52,886 | 0 | 0 | 51,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 51,2 | 0,28 | 0,22 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 17,725 | 0 | 186,996 | 0 | 0 | 182,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 51,5 | 0,28 | 0,22 | - |
| 23.02.2023 | 5,001 | 0 | 52,347 | 0 | 0 | 50,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 53,1 | 0,28 | 0,22 | - |
| Итого: | 172,016 | 0 | 1819,509 | 0 | 0 | 1773,061 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,085 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 1786,572 | 53264,103 | 0 | 0 | 52537,751 | 0 | 0 | 13419 | 7 |
| 23.02.2023 | 1958,59 | 55083,613 | 0 | 0 | 54310,814 | 0 | 0 | 14163 | 7 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:16:17