

#36027#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Римского-Корсакого 16-16а, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 20105580	Показания прибора, ГДж 23.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 01.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3061,102	3027,608	33.494	8

Подпись исполнителя



#36026#

Отчёт за период с 01.10.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 9293
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20105580
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19	18,4	0	0
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,3	0	0
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	18,3	0	0
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18	0	0
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,5	0	0
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17,3	0	0
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,4	16,9	0	0
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,9	16,4	0	0
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,5	16	0	0
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,3	15,8	0	0
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,5	16	0	0
13.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,3	15,9	0	0
14.10.2023	-	1,793	0	34,225	0	0	33,483	0	0	24	0	69,2	56,5	0,17	0,1
15.10.2023	-	3,273	0	63,885	0	0	62,518	0	0	24	0	68,7	56,2	0,3	0,19
16.10.2023	-	3,439	0	61,116	0	0	59,793	0	0	24	0	69,1	55,4	0,29	0,19
17.10.2023	-	3,462	0	56,387	0	0	55,163	0	0	24	0	69,3	54,4	0,29	0,2
18.10.2023	-	3,449	0	55,452	0	0	54,269	0	0	24	0	68,7	53,5	0,29	0,2
19.10.2023	-	3,464	0	52,147	0	0	51,022	0	0	24	0	69,1	52,9	0,29	0,21
20.10.2023	-	3,745	0	51,319	0	0	50,133	0	0	24	0	71,7	53,9	0,29	0,21
21.10.2023	-	3,744	0	52,655	0	0	51,447	0	0	24	0	71,4	54,1	0,29	0,21
22.10.2023	-	3,562	0	54,667	0	0	53,488	0	0	24	0	69,1	53,2	0,3	0,21
23.10.2023	-	3,561	0	55,148	0	0	53,953	0	0	24	0	69,2	53,5	0,29	0,21
Итого:	-	33,492	0	537,001	0	0	525,269	0	0	528	0	41,2	34,02	0,13	0,09

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2023	3027,608	355773,091	0	0	354467,368	0	0	19440	10
23.10.2023	3061,102	356310,093	0	0	354992,637	0	0	19968	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____