

#98821#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Римского-Корсакого 16-16а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9293
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20105580
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2024	1,23	0	9,26	0	0	9,068	0	0	24	0	67,4	35	0,26	0,23	-
13.10.2024	2,148	0	17,179	0	0	16,822	0	0	24	0	67,7	37,2	0,42	0,39	-
14.10.2024	2,061	0	16,397	0	0	16,052	0	0	24	0	68,2	37,6	0,42	0,39	-
15.10.2024	2,919	0	32,969	0	0	32,258	0	0	24	0	69,1	47,5	0,38	0,32	-
16.10.2024	3,992	0	58,604	0	0	57,347	0	0	24	0	68,8	52,2	0,31	0,21	-
17.10.2024	4,049	0	59,431	0	0	58,131	0	0	24	0	69,6	52,9	0,32	0,22	-
18.10.2024	3,885	0	57,041	0	0	55,812	0	0	24	0	69	52,4	0,31	0,22	-
19.10.2024	3,93	0	57,561	0	0	56,298	0	0	24	0	69,7	53	0,32	0,22	-
20.10.2024	3,887	0	56,374	0	0	55,146	0	0	24	0	69,5	52,7	0,31	0,22	-
21.10.2024	3,891	0	59,11	0	0	57,826	0	0	24	0	69,3	53,3	0,32	0,22	-
22.10.2024	3,899	0	63,01	0	0	61,624	0	0	24	0	69,9	54,8	0,32	0,21	-
23.10.2024	3,922	0	62,04	0	0	60,676	0	0	24	0	69,8	54,4	0,31	0,2	-
Итого:	39,813	0	548,976	0	0	537,06	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,509														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2024	7909,792	414444,46	0	0	411645,389	0	0	28462	12
23.10.2024	7949,606	414993,433	0	0	412182,448	0	0	28750	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 10:47:25