

#112272#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Римского-Корсакого 16-16а, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9293  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20105580  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,382	0	54,795	0	0	53,439	0	0	24	0	74,6	55	0,31	0,22	4,2
25.12.2024	4,265	0	53,776	0	0	52,464	0	0	24	0	74	54,6	0,3	0,22	1,8
26.12.2024	3,981	0	52,8	0	0	51,603	0	0	24	0	71	52,6	0,3	0,22	2,1
27.12.2024	3,917	0	53,84	0	0	52,634	0	0	24	0	70,5	52,8	0,3	0,22	3,8
28.12.2024	3,715	0	51,93	0	0	50,81	0	0	24	0	69,1	51,7	0,3	0,22	5,3
29.12.2024	4	0	53,97	0	0	52,75	0	0	24	0	70,9	52,8	0,31	0,23	4,3
30.12.2024	3,954	0	53,873	0	0	52,672	0	0	24	0	70,4	52,5	0,3	0,22	3,9
31.12.2024	3,872	0	53,258	0	0	52,086	0	0	24	0	69,9	52,1	0,3	0,22	4,8
01.01.2025	3,852	0	52,84	0	0	51,667	0	0	24	0	70,2	52,4	0,3	0,22	5,5
02.01.2025	4,051	0	53,229	0	0	51,994	0	0	24	0	71,8	53,3	0,31	0,23	4,2
03.01.2025	4,62	0	53,318	0	0	51,91	0	0	24	0	77,3	56,1	0,31	0,23	4
04.01.2025	4,731	0	51,965	0	0	50,558	0	0	24	0	78,5	56,1	0,3	0,22	-0,5
05.01.2025	4,812	0	52,419	0	0	50,973	0	0	24	0	79,3	56,8	0,3	0,22	-0,9
06.01.2025	4,636	0	51,737	0	0	50,341	0	0	24	0	78,3	56,4	0,3	0,23	-1,8
07.01.2025	3,906	0	53,277	0	0	52,077	0	0	24	0	70,7	52,8	0,3	0,22	-1,4
08.01.2025	4,117	0	51,701	0	0	50,491	0	0	24	0	72,2	52,7	0,3	0,22	4,9
09.01.2025	4,393	0	52,111	0	0	50,804	0	0	24	0	75,1	54,5	0,3	0,23	2,3
10.01.2025	4,263	0	52,378	0	0	51,096	0	0	24	0	74,1	54,2	0,3	0,23	0,7
11.01.2025	4,59	0	51,839	0	0	50,48	0	0	24	0	77	55,3	0,3	0,23	-
12.01.2025	4,692	0	52,847	0	0	51,453	0	0	24	0	77,3	55,6	0,3	0,22	-
13.01.2025	4,642	0	52,024	0	0	50,649	0	0	24	0	77,4	55,5	0,3	0,22	-
14.01.2025	4,525	0	51,438	0	0	50,11	0	0	24	0	76,4	54,9	0,3	0,22	-
15.01.2025	4,038	0	52,783	0	0	51,558	0	0	24	0	72	53,3	0,3	0,22	-
16.01.2025	3,997	0	51,768	0	0	50,587	0	0	24	0	71,3	52,5	0,29	0,22	-
17.01.2025	4,042	0	53,806	0	0	52,576	0	0	24	0	71,3	52,9	0,3	0,22	-
18.01.2025	3,985	0	53,166	0	0	51,976	0	0	24	0	70,5	52,2	0,3	0,22	-
19.01.2025	4,044	0	52,12	0	0	50,938	0	0	24	0	71	52	0,3	0,22	-
20.01.2025	4,403	0	51,996	0	0	50,699	0	0	24	0	74,9	54,2	0,3	0,22	-
21.01.2025	4,569	0	53,565	0	0	52,174	0	0	24	0	76,6	55,7	0,31	0,22	-
22.01.2025	4,609	0	53,838	0	0	52,435	0	0	24	0	76,8	55,9	0,31	0,22	-
23.01.2025	4,589	0	53,128	0	0	51,742	0	0	24	0	76,8	55,7	0,3	0,22	-
Итого:	132,192	0	1637,535	0	0	1597,746	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,574														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	8198,675	418369,072	0	0	415480,675	0	0	30214	12
23.01.2025	8330,868	420006,605	0	0	417078,42	0	0	30958	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2025 8:59:07