

#3710#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7395
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111339
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 6,104 | 0 | 0 | 0 | 349,593 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 57 | 0 | 0,54 | 0,41 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 6,239 | 0 | 0 | 0 | 341,502 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 0 | 0,54 | 0,41 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 6,199 | 0 | 0 | 0 | 347,463 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 0 | 0,54 | 0,41 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 6,246 | 0 | 0 | 0 | 354,011 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 54 | 0 | 0,54 | 0,41 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 349,039 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 0 | 0,47 | 0,37 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 6,173 | 0 | 0 | 0 | 358,095 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 5,947 | 0 | 0 | 0 | 358,172 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 31.01.2023 | 5,598 | 0 | 0 | 0 | 350,133 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,52 | 0,42 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 344,704 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,52 | 0,42 | 3 |
| 02.02.2023 | 5,522 | 0 | 0 | 0 | 344,095 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,52 | 0,42 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 177,845 | 0 | 12,12 | 12,12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,51 | 0,42 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 5,904 | 0 | 0 | 0 | 362,089 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,51 | 0,43 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 5,896 | 0 | 0 | 0 | 364,23 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0,5 | 0,41 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 6,113 | 0 | 0 | 0 | 362,804 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 59 | 0 | 0,51 | 0,42 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 5,925 | 0 | 0 | 0 | 363,392 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 0 | 0,52 | 0,43 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 5,814 | 0 | 0 | 0 | 351,636 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 0 | 0,52 | 0,42 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 5,976 | 0 | 0 | 0 | 353,972 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 0 | 0,52 | 0,43 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 5,827 | 0 | 0 | 0 | 368,237 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0,52 | 0,43 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 5,654 | 0 | 0 | 0 | 363,065 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0,53 | 0,42 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 4,859 | 0 | 0 | 0 | 295,76 | 0 | 21,31 | 21,31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 0 | 0,52 | 0,42 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 71,189 | 0 | 5,11 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 58 | 0 | 0,52 | 0,43 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 5,065 | 0 | 0 | 0 | 327,409 | 0 | 21,47 | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0,51 | 0,43 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 4,036 | 0 | 0 | 0 | 261,01 | 0 | 17,35 | 17,35 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0,52 | 0,42 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 5,389 | 0 | 0 | 0 | 364,478 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | 0 | 0,52 | 0,42 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 5,413 | 0 | 0 | 0 | 364,347 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59 | 0 | 0,52 | 0,42 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 352,169 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0,52 | 0,42 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 5,332 | 0 | 0 | 0 | 356,681 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0,53 | 0,42 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 5,337 | 0 | 0 | 0 | 362,71 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0,53 | 0,42 | - |
| 22.02.2023 | 5,578 | 0 | 0 | 0 | 343,026 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0,52 | 0,42 | - |
| 23.02.2023 | 5,907 | 0 | 0 | 0 | 350,747 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0,52 | 0,42 | - |
| Итого: | 163,336 | 0 | 0 | 0 | 10013,603 | 0 | 677,36 | 677,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 140,468 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 677,36

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|--------|--------|------------|-------|----------|--------|
| 23.01.2023 | 7894,893 | 0 | 0 | 381427,672 | 0 | 52785,81 | 23,56 |
| 23.02.2023 | 8058,229 | 0 | 0 | 391441,275 | 0 | 53463,16 | 23,56 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:01:05