

Абонент: Баграмяна 4, Калининград, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111339
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.02.2025 по 23.03.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.02.2025	4,02	293,00	0,00	293,00	70,98	61,81	9,17	524,90	461,10	24,00
25-26.02.2025	3,67	268,54	0,00	268,54	70,23	61,07	9,16	521,40	461,90	24,00
26-27.02.2025	4,06	274,37	0,00	274,37	70,31	60,56	9,75	526,90	461,90	24,00
27-28.02.2025	4,33	303,03	0,00	303,03	69,66	60,16	9,50	525,30	463,60	23,99
28-01.03.2025	4,24	312,22	0,00	312,22	70,03	60,81	9,22	522,90	462,30	24,00
01-02.03.2025	4,54	322,36	0,00	322,36	70,70	61,08	9,62	526,00	461,60	24,00
02-03.03.2025	4,60	324,63	0,00	324,63	62,00	53,85	8,15	453,20	396,50	24,00
03-04.03.2025	4,37	324,09	0,00	324,09	55,95	49,52	6,43	402,70	351,70	24,00
04-05.03.2025	4,33	325,90	0,00	325,90	55,64	47,81	7,83	401,50	348,80	24,00
05-06.03.2025	4,27	329,45	0,00	329,45	55,01	47,15	7,86	397,90	346,40	24,00
06-07.03.2025	4,24	344,57	0,00	344,57	54,94	47,61	7,33	398,60	344,00	24,00
07-08.03.2025	4,14	340,43	0,00	340,43	54,92	48,05	6,87	396,20	342,00	24,00
08-09.03.2025	4,07	343,92	0,00	343,92	55,07	48,16	6,91	396,30	341,10	24,00
09-10.03.2025	4,02	342,50	0,00	342,50	55,07	48,10	6,97	393,20	339,40	24,00
10-11.03.2025	4,09	366,35	0,00	366,35	55,12	49,06	6,06	396,20	338,50	24,00
11-12.03.2025	4,08	346,29	0,00	346,29	54,88	48,70	6,18	390,90	337,80	24,00
12-13.03.2025	3,61	341,04	0,00	341,04	55,00	49,39	5,61	397,00	339,50	24,00
13-14.03.2025	2,37	234,70	0,00	234,70	54,31	49,13	5,18	382,10	331,10	18,14
14-15.03.2025	1,89	128,75	0,00	128,75	51,85	46,65	5,20	362,60	327,30	9,91
15-16.03.2025	4,50	296,31	0,00	296,31	63,40	55,47	7,93	512,30	454,30	24,00
16-17.03.2025	4,55	310,01	0,00	310,01	71,40	62,54	8,86	517,00	447,80	24,00
17-18.03.2025	4,42	308,19	0,00	308,19	71,54	62,86	8,68	518,60	451,70	24,00
18-19.03.2025	4,43	307,46	0,00	307,46	71,27	62,52	8,75	524,20	453,10	24,00
19-20.03.2025	4,15	308,93	0,00	308,93	70,55	62,16	8,39	521,00	453,50	24,00
20-21.03.2025	3,82	284,73	0,00	284,73	70,01	61,35	8,66	517,10	454,60	24,00
21-22.03.2025	3,72	295,01	0,00	295,01	69,58	61,18	8,40	519,60	454,90	24,00
22-23.03.2025	3,96	302,53	0,00	302,53	69,74	61,21	8,53	519,20	454,30	24,00
23-24.03.2025	3,78	302,04	0,00	302,04	69,39	60,88	8,51	515,80	452,60	24,00
Итого	112,27	8 581,35	0,00	8 581,35	63,16	55,32	7,85	463,59	404,76	652,04

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 128,75 / 366,35 dT = T1-T2: 7,85

Показания интеграторов	На 00:00 24.02.2025	На 00:00 24.03.2025	Результат за период	На 24.03.2025 12:32:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 948,80	9 061,08	112,27	9 063,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	557 808,94	566 390,27	8 581,35	566 544,40
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	71 015,24	71 667,26	652,04	71 679,80
Время неработы, Час	---	---	19,96	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 24.03.2025 11:02:59

