

#296567#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 4, Калининград
5346
7395
СКМ-2
111339
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,899	0	0	0	119,175	0	24	24	0	0	0	54	41	0	0,4	0,32	-
20.03.2026	3,959	0	0	0	154,138	0	24	24	0	0	0	54	41	0	0,37	0,3	-
21.03.2026	4,762	0	0	0	172,408	0	24	24	0	0	0	58	43	0	0,38	0,31	-
22.03.2026	4,739	0	0	0	170,459	0	24	24	0	0	0	65	48	0	0,4	0,31	-
23.03.2026	4,653	0	0	0	174,017	0	24	24	0	0	0	70	53	0	0,47	0,38	-
24.03.2026	4,641	0	0	0	170,668	0	24	24	0	0	0	70	53	0	0,52	0,42	-
25.03.2026	4,584	0	0	0	174,861	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,52	0,42	-
26.03.2026	4,536	0	0	0	169,29	0	24	24	0	0	0	70	53	0	0,53	0,42	-
27.03.2026	4,6	0	0	0	165,764	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,42	-
28.03.2026	4,657	0	0	0	167,722	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,5	0,42	-
29.03.2026	4,638	0	0	0	167,313	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,48	0,4	-
30.03.2026	4,648	0	0	0	168,613	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,48	0,4	-
31.03.2026	4,621	0	0	0	166,096	0	24	24	0	0	0	69	54	0	0,48	0,4	-
01.04.2026	4,596	0	0	0	164,398	0	24	24	0	0	0	70	53	0	0,5	0,42	-
02.04.2026	1,296	0	0	0	74,207	0	24	24	0	0	0	61	49	0	0,51	0,44	-
03.04.2026	3,516	0	0	0	126,136	0	22,08	22,08	0	0	0	67	52	0	0,49	0,46	-
04.04.2026	4,266	0	0	0	154,557	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,5	0,45	-
05.04.2026	3,318	0	0	0	159,146	0	24	24	0	0	0	70	55	0	0,51	0,44	-
06.04.2026	4,564	0	0	0	194,658	0	24	24	0	0	0	70	55	0	0,51	0,44	-
07.04.2026	5,502	0	0	0	214,939	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
08.04.2026	5,73	0	0	0	218,76	0	24	24	0	0	0	70	55	0	0,5	0,44	-
09.04.2026	5,586	0	0	0	212,495	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
10.04.2026	5,617	0	0	0	219,123	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
11.04.2026	5,598	0	0	0	230,482	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
12.04.2026	5,5	0	0	0	224,939	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
13.04.2026	5,453	0	0	0	223,221	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,44	-
14.04.2026	5,241	0	0	0	211,283	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,52	0,45	-
15.04.2026	4,911	0	0	0	185,478	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,44	-
16.04.2026	5,089	0	0	0	186,792	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,44	-
17.04.2026	5,056	0	0	0	184,161	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
18.04.2026	5,081	0	0	0	189,752	0	24	24	0	0	0	70	54	0	0,51	0,45	-
Итого:	143,857	0	0	0	5515,051	0	742,08	742,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,716																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,08

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	11719,86	0	0	619487,146	0	79058,4	23,6
18.04.2026	11863,717	0	0	625002,197	0	79800,46	23,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:26:56