

Абонент: Баграмяна 4, Калининград, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111339
Конфигурация: UO система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.03.2025 по 23.04.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.03.2025	3,74	299,16	0,00	299,16	69,80	61,46	8,34	518,20	452,90	24,00
25-26.03.2025	3,72	298,42	0,00	298,42	69,55	61,26	8,29	518,40	452,50	24,00
26-27.03.2025	3,73	312,44	0,00	312,44	69,60	61,50	8,10	519,10	450,20	24,00
27-28.03.2025	3,71	300,75	0,00	300,75	69,44	61,13	8,31	516,20	449,90	24,00
28-29.03.2025	3,94	357,71	0,00	357,71	69,71	62,04	7,67	526,30	448,80	24,00
29-30.03.2025	3,80	355,15	0,00	355,15	69,48	61,99	7,49	525,50	449,50	24,00
30-31.03.2025	3,86	349,12	0,00	349,12	69,54	61,87	7,67	523,60	448,80	24,00
31-01.04.2025	3,65	316,00	0,00	316,00	69,52	61,66	7,86	523,00	450,00	23,14
01-02.04.2025	3,78	317,43	0,00	317,43	69,76	61,89	7,87	525,10	452,00	24,00
02-03.04.2025	3,87	350,52	0,00	350,52	69,70	62,27	7,43	531,20	451,80	24,00
03-04.04.2025	3,97	384,89	0,00	384,89	69,90	62,61	7,29	533,60	448,50	24,00
04-05.04.2025	3,17	310,77	0,00	310,77	69,62	62,32	7,30	527,30	450,10	21,50
05-06.04.2025	4,09	337,46	0,00	337,46	65,75	60,09	5,66	514,10	447,60	24,00
06-07.04.2025	4,28	323,90	0,00	323,90	71,24	63,02	8,22	525,60	452,60	24,00
07-08.04.2025	4,21	335,00	0,00	335,00	70,84	62,87	7,97	524,90	454,70	24,00
08-09.04.2025	3,61	285,52	0,00	285,52	70,26	62,10	8,16	526,10	453,30	24,00
09-10.04.2025	2,81	270,82	0,00	270,82	70,23	62,92	7,31	527,90	454,10	24,00
10-11.04.2025	3,15	264,52	0,00	264,52	70,33	62,60	7,73	525,00	457,10	24,00
11-12.04.2025	3,76	309,82	0,00	309,82	69,88	62,09	7,79	523,90	454,30	24,00
12-13.04.2025	3,47	299,07	0,00	299,07	69,20	61,54	7,66	520,20	452,90	24,00
13-14.04.2025	3,56	336,31	0,00	336,31	62,75	59,40	3,35	488,40	422,30	24,00
14-15.04.2025	3,51	316,59	0,00	316,59	69,41	61,50	7,91	528,20	444,10	24,00
15-16.04.2025	3,67	328,39	0,00	328,39	69,69	62,20	7,49	520,00	433,50	24,00
16-17.04.2025	1,92	302,17	0,00	302,17	69,41	63,75	5,66	511,30	430,60	24,00
17-18.04.2025	0,85	250,14	0,00	250,14	69,19	64,41	4,78	507,50	426,70	24,00
18-19.04.2025	0,79	225,78	0,00	225,78	68,96	64,19	4,77	493,20	419,80	24,00
19-20.04.2025	0,79	191,98	0,00	191,98	61,02	57,54	3,48	407,70	357,00	24,00
20-21.04.2025	0,75	199,49	0,00	199,49	55,45	52,04	3,41	367,50	317,30	24,00
21-22.04.2025	0,58	129,33	0,00	129,33	53,97	50,12	3,85	381,70	345,70	24,00
22-23.04.2025	0,57	90,84	0,00	90,84	54,03	49,10	4,93	404,90	376,30	24,00
23-24.04.2025	0,60	90,65	0,00	90,65	54,17	49,10	5,07	407,70	376,90	24,00
Итого	91,91	8 840,14	0,00	8 840,14	67,14	60,41	6,74	499,78	431,67	740,64

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 90,65 / 384,89 dT = T1-T2: 6,74

Показания интеграторов				
На 00:00 24.03.2025				
На 00:00 24.04.2025				
Результат за период				
На 24.04.2025 8:19:00				
Количество тепловой энергии, Гкал	9 061,08	9 152,98	91,91	9 153,17
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	566 390,27	575 230,41	8 840,14	575 266,65
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	71 667,26	72 407,88	740,64	72 416,20
Время неработы, Час	---	---	3,36	---

Подписи
потребителя



Сформировано 24.04.2025 6:48:42

Подписи
поставщика

