

#130505#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.04.2025 по 08.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 111339	Показания прибора, МВт×ч 08.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 22.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10654,054	10644,226	9.828	8.452

Подпись исполнителя _____



ОКУ 09.05.25 от
Э.И. М.Б.

#129672#

Отчёт за период с 22.04.2025 по 08.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7395
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111339
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	Q _г	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
29.04.2025	-	4,366	0	0	0	583,762	0	168	168	0	0	0	54	49	0	0,4	0,38
30.04.2025	-	0,648	0	0	0	92,381	0	24	24	0	0	0	54	50	0	0,49	0,46
02.05.2025	-	1,232	0	0	0	186,764	0	48	48	0	0	0	56	51	0	0,49	0,45
03.05.2025	-	0,523	0	0	0	84,092	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,5	0,47
04.05.2025	-	0,637	0	0	0	92,421	0	24	24	0	0	0	72	66	0	0,52	0,46
05.05.2025	-	0,605	0	0	0	88,925	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,53	0,47
06.05.2025	-	0,594	0	0	0	93,205	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,52	0,47
07.05.2025	-	0,592	0	0	0	91,822	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,53	0,47
08.05.2025	-	0,631	0	0	0	99,975	0	24	24	0	0	0	70	65	0	0,51	0,46
Итого:	-	9,828	0	0	0	1413,347	0	384	384	0	-	-	65,22	60,11	0	0,5	0,45

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2025	10644,226	0	0	575139,759	0	72360,31	23,56
08.05.2025	10654,054	0	0	576553,106	0	72744,3	23,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения