

#85429#

Абонент: Баграмяна 4, СКМ-2

УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111339
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-24.05.2024	6,93	969,14	0,00	969,14	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	216,00
24-25.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
25-26.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
26-27.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
27-28.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
28-29.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
29-30.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
30-31.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
31-01.06.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	57,08	12,38	515,50	465,20	0,00
01-02.06.2024	0,77	107,17	0,00	107,17	69,70	57,52	12,18	512,70	461,90	24,00
02-03.06.2024	0,80	99,02	0,00	99,02	69,12	56,74	12,38	513,50	463,60	24,00
03-04.06.2024	0,76	101,28	0,00	101,28	69,17	56,53	12,64	513,40	463,80	24,00
04-05.06.2024	0,76	107,22	0,00	107,22	69,47	55,55	13,92	514,50	464,10	24,00
05-06.06.2024	0,76	102,96	0,00	102,96	69,31	57,43	11,88	513,70	465,60	24,00
06-07.06.2024	0,76	102,53	0,00	102,53	68,93	55,70	13,23	513,30	466,80	24,00
07-08.06.2024	0,76	97,66	0,00	97,66	68,85	55,37	13,48	511,50	466,50	24,00
08-09.06.2024	0,80	101,09	0,00	101,09	69,12	56,12	13,00	515,60	468,10	24,00
09-10.06.2024	0,84	103,57	0,00	103,57	69,97	57,18	12,79	522,70	471,40	24,00
10-11.06.2024	0,80	99,25	0,00	99,25	69,55	56,85	12,70	520,60	471,80	24,00
11-12.06.2024	0,80	103,68	0,00	103,68	69,39	56,68	12,71	519,40	470,60	24,00
12-13.06.2024	0,81	98,86	0,00	98,86	69,27	56,37	12,90	517,00	469,90	24,00
13-14.06.2024	0,82	99,68	0,00	99,68	69,51	56,06	13,45	517,90	470,50	24,00
14-15.06.2024	0,80	101,12	0,00	101,12	65,22	56,76	8,46	511,10	471,40	24,00
15-16.06.2024	0,82	102,48	0,00	102,48	63,06	55,63	7,43	478,10	438,60	24,00
16-17.06.2024	0,82	102,91	0,00	102,91	69,46	56,39	13,07	517,00	470,20	24,00
17-18.06.2024	0,83	98,67	0,00	98,67	69,53	56,47	13,06	513,20	468,30	24,00
18-19.06.2024	0,82	104,04	0,00	104,04	69,68	56,09	13,59	515,80	469,00	24,00
19-20.06.2024	0,79	105,19	0,00	105,19	69,77	56,22	13,55	516,20	469,40	24,00
20-21.06.2024	0,78	103,92	0,00	103,92	69,53	56,15	13,38	517,70	470,20	24,00
21-22.06.2024	0,77	105,44	0,00	105,44	69,60	56,31	13,29	517,10	472,00	24,00
22-23.06.2024	0,81	104,25	0,00	104,25	69,40	55,59	13,81	516,20	474,10	24,00
Итого	24,41	3 221,13	0,00	3 221,13	69,09	56,56	12,53	514,44	466,60	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 969,14 dT = T1-T2: 12,53

Показания интеграторов	На 00:00 23.05.2024	На 00:00 23.06.2024	Результат за период	На 24.06.2024 9:36:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 265,15	8 289,56	24,41	8 290,69
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	497 767,24	500 988,38	3 221,13	501 139,00
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	64 367,44	65 111,42	744,00	65 145,03
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи потребителя

Подписи поставщика



Сформировано 24.06.2024 10:59:07