

#134291#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 08.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 111339	Показания прибора, МВт×ч 08.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 30.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10682,835	10676,978	5.857	5.037

Подпись исполнителя



с 01.07.25 по 17



#134290#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 08.07.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7395
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111339
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0,001	0	0	0	0,596	0	24	24	0	0	0	57	46	0	0,39	0,35
02.07.2025	-	0	0	0	0	0,114	0	24	24	0	0	0	57	46	0	0,46	0,41
03.07.2025	-	0,308	0	0	0	36,525	0	24	24	0	0	0	60	48	0	0,51	0,47
04.07.2025	-	1,157	0	0	0	74,155	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,5	0,45
05.07.2025	-	1,117	0	0	0	73,461	0	24	24	0	0	0	62	50	0	0,53	0,46
06.07.2025	-	1,108	0	0	0	73,013	0	24	24	0	0	0	66	52	0	0,48	0,43
07.07.2025	-	1,095	0	0	0	69,205	0	24	24	0	0	0	70	56	0	0,49	0,44
08.07.2025	-	1,071	0	0	0	69,233	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,49	0,42
Итого:	-	5,857	0	0	0	396,302	0	192	192	0	-	-	64,25	51,2	0	0,48	0,43

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
30.06.2025	10676,978	0	0	578308,053	0	73447,48	23,56
08.07.2025	10682,835	0	0	578704,355	0	73639,47	23,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения