

#133725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)

9407
ТВ7 (ASCII)
19086458
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,797	0	22,366	0	0	21,978	0	0	24	0	61,6	53	0,47	0,34	-
22.05.2025	0,869	0	22,955	0	0	22,554	0	0	24	0	61,8	52,6	0,47	0,34	-
23.05.2025	0,785	0	22,292	0	0	21,905	0	0	24	0	61,6	53,1	0,48	0,34	-
24.05.2025	0,654	0	21,323	0	0	20,956	0	0	24	0	61,3	53,9	0,49	0,34	-
25.05.2025	0,787	0	22,19	0	0	21,803	0	0	24	0	61,8	53,2	0,48	0,33	-
26.05.2025	0,832	0	22,108	0	0	21,72	0	0	24	0	61,9	52,8	0,49	0,34	-
27.05.2025	0,783	0	22,625	0	0	22,232	0	0	24	0	61,6	53,2	0,49	0,33	-
28.05.2025	0,758	0	21,345	0	0	20,974	0	0	24	0	61,7	53,1	0,51	0,33	-
29.05.2025	0,729	0	21,626	0	0	21,253	0	0	24	0	61,4	53,3	0,51	0,34	-
30.05.2025	0,747	0	22,593	0	0	22,203	0	0	24	0	61,4	53,3	0,51	0,34	-
31.05.2025	0,624	0	20,39	0	0	20,042	0	0	24	0	61	53,6	0,52	0,33	-
01.06.2025	0,836	0	22,265	0	0	21,876	0	0	24	0	61,8	52,7	0,51	0,34	-
02.06.2025	0,597	0	20,921	0	0	20,563	0	0	24	0	61,1	54,2	0,51	0,33	-
03.06.2025	0,586	0	20,46	0	0	20,11	0	0	24	0	61,1	54,1	0,51	0,34	-
04.06.2025	0,764	0	22,16	0	0	21,776	0	0	24	0	61,5	53,2	0,51	0,33	-
05.06.2025	0,734	0	22,368	0	0	21,982	0	0	24	0	61,4	53,4	0,51	0,34	-
06.06.2025	0,742	0	21,747	0	0	21,372	0	0	24	0	61,5	53,2	0,53	0,34	-
07.06.2025	0,611	0	20,3	0	0	19,953	0	0	24	0	61,1	53,9	0,53	0,34	-
08.06.2025	0,801	0	21,666	0	0	21,29	0	0	24	0	61,6	52,6	0,53	0,33	-
09.06.2025	0,791	0	22,993	0	0	22,596	0	0	24	0	61,3	53	0,52	0,34	-
10.06.2025	0,787	0	22,11	0	0,109	21,727	0	0,108	24	0	61,5	53,1	0,52	0,34	-
11.06.2025	0,757	0,021	21,677	0	0	21,303	0	0	24	0	61,4	53	0,52	0,34	-
12.06.2025	0,8	0	22,347	0	0	21,96	0	0	24	0	61,6	52,9	0,52	0,34	-
13.06.2025	0,758	0	21,112	0	0	20,748	0	0	24	0	61,4	52,8	0,52	0,33	-
14.06.2025	0,583	0	19,778	0	0	19,441	0	0	24	0	61,1	53,9	0,53	0,34	-
15.06.2025	0,733	0	20,719	0	0	20,359	0	0	24	0	61,6	53,1	0,54	0,34	-
16.06.2025	0,719	0	20,208	0	0	19,857	0	0	24	0	61,6	53	0,54	0,34	-
17.06.2025	0,733	0	21,014	0	0	20,651	0	0	24	0	61,5	53	0,52	0,34	-
18.06.2025	0,752	0	21,601	0	0	21,227	0	0	24	0	61,5	53,1	0,5	0,34	-
19.06.2025	0,743	0	21,156	0	0	20,791	0	0	24	0	61,5	53	0,49	0,35	-
20.06.2025	0,772	0	20,987	0	0	20,623	0	0	24	0	61,6	52,7	0,49	0,34	-
Итого:	22,964	0	669,402	0	0,109	657,825	0	0,108	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,485														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1529,845	23098,726	0	0,639	21912,947	0	0,628	13774	540
20.06.2025	1552,808	23768,129	0	0,748	22570,768	0	0,736	14518	540

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:31:45