

#142171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)

9407
ТВ7 (ASCII)
19086458
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,628	0	19,944	0	0	19,601	0	0	24	0	61,3	53,7	0,49	0,34	-
22.06.2025	0,724	0	21,177	0	0	20,811	0	0	24	0	61,5	53,2	0,49	0,34	-
23.06.2025	0,71	0	20,702	0	0	20,344	0	0	24	0	61,5	53,2	0,49	0,34	-
24.06.2025	0,719	0	21,294	0	0	20,925	0	0	24	0	61,4	53,2	0,48	0,34	-
25.06.2025	0,733	0	22,106	0	0	21,727	0	0	24	0	61,2	53,2	0,48	0,34	-
26.06.2025	0,709	0	20,513	0	0	20,156	0	0	24	0	61,5	53,1	0,49	0,34	-
27.06.2025	0,684	0	20,573	0	0	20,218	0	0	24	0	61,4	53,4	0,5	0,34	-
28.06.2025	0,593	0	19,529	0	0	19,194	0	0	24	0	61,1	53,8	0,5	0,34	-
29.06.2025	0,718	0	21,001	0	0	20,638	0	0	24	0	61,5	53,2	0,5	0,34	-
30.06.2025	0,737	0	20,812	0	0	20,45	0	0	24	0	61,6	53	0,49	0,34	-
01.07.2025	0,734	0	19,933	0	0	19,587	0	0	24	0	61,7	52,7	0,54	0,34	-
02.07.2025	0,703	0	19,192	0	0	18,861	0	0	24	0	61,6	52,7	0,6	0,33	-
03.07.2025	0,659	0	17,109	0	0	16,812	0	0	24	0	61,6	52,3	0,49	0,31	-
04.07.2025	0,492	0	16,093	0	0,283	15,833	0	0,28	24	0	59	52,5	0,3	0,2	-
05.07.2025	0,618	0,053	18,438	0	0	18,122	0	0	24	0	61,3	53,2	0,55	0,33	-
06.07.2025	0,818	0	20,286	0	0	19,931	0	0	24	0	61,9	52,2	0,54	0,34	-
07.07.2025	0,838	0	20,56	0	0	20,202	0	0	24	0	61,8	52	0,54	0,33	-
08.07.2025	0,745	0	19,741	0	0	19,399	0	0	24	0	61,5	52,4	0,54	0,33	-
09.07.2025	0,221	0	7,085	0	0	6,971	0	0	24	0	58,5	51,4	0,18	0,14	-
10.07.2025	0,019	0	1,05	0	0	1,045	0	0	24	0	33,6	29,2	0,02	0,03	-
11.07.2025	0,001	0	0,558	0	0	0,556	0	0	24	0	24,2	25,5	0,03	0,03	-
12.07.2025	0	0	0,901	0	0	0,899	0	0	24	0	25,1	26,1	0,03	0,03	-
13.07.2025	0	0	0,406	0	0	0,405	0	0	24	0	25,1	25,8	0,03	0,03	-
14.07.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	23,6	24,2	0,05	0,04	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	23,3	22,7	0,03	0,03	-
16.07.2025	0,002	0	0,317	0	0	0,317	0	0	24	0	23,4	22,1	0,11	0,12	-
17.07.2025	0,07	0	25,762	0	0	25,65	0	0	24	0	32,1	31,5	0,35	0,32	-
18.07.2025	0,824	0	39,312	0	0	38,729	0	0	24	0	56,4	51,4	0,49	0,33	-
19.07.2025	0,682	0	19,01	0	0	18,681	0	0	24	0	61,6	52,9	0,5	0,33	-
20.07.2025	0,707	0	20,611	0	0	20,253	0	0	24	0	61,6	53,3	0,49	0,33	-
Итого:	15,088	0	474,016	0	0,283	466,318	0	0,28	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,604														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1552,808	23768,129	0	0,748	22570,768	0	0,736	14518	540
20.07.2025	1567,897	24242,146	0	1,031	23037,086	0	1,015	15235	543

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:25:38