

#28527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)
9407
ТВ7 (АСЦП)
19086458
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,266	0	15,075	0	0	14,837	0	0	24	0	58,6	54,4	0,53	0,35	-
22.07.2023	0,121	0	15,903	0	0	15,652	0	0	24	0	58,6	56,8	0,53	0,35	-
23.07.2023	0,266	0	16,489	0	0	16,226	0	0	24	0	58,8	54,9	0,53	0,35	-
24.07.2023	0,312	0	17,06	0	0	16,788	0	0	24	0	58,9	54,5	0,55	0,35	-
25.07.2023	0,324	0	17,228	0	0	16,952	0	0	24	0	59	54,5	0,51	0,35	-
26.07.2023	0,304	0	16,686	0	0	16,418	0	0	24	0	59	54,6	0,51	0,35	-
27.07.2023	0,337	0	16,119	0	0	15,861	0	0	24	0	58,9	53,9	0,52	0,35	-
28.07.2023	0,277	0	16,433	0	0	16,171	0	0	24	0	58,8	54,7	0,49	0,35	-
29.07.2023	0,115	0	16,69	0	0	16,425	0	0	24	0	58,8	57,2	0,48	0,35	-
30.07.2023	0,261	0	16,661	0	0	16,395	0	0	24	0	59	55,2	0,5	0,35	-
31.07.2023	0,308	0	16,711	0	0	16,443	0	0	24	0	59	54,6	0,48	0,35	-
01.08.2023	0,329	0	17,545	0	0	17,269	0	0	24	0	58,5	54	0,48	0,35	-
02.08.2023	0,311	0	16,719	0	0	16,451	0	0	24	0	59	54,5	0,48	0,35	-
03.08.2023	0,311	0	16,934	0	0	16,664	0	0	24	0	58,8	54,4	0,49	0,35	-
04.08.2023	0,242	0	15,943	0	0	15,688	0	0	24	0	58,9	55,3	0,49	0,35	-
05.08.2023	0,112	0	16,21	0	0	15,953	0	0	24	0	58,7	57	0,5	0,35	-
06.08.2023	0,257	0	16,496	0	0	16,234	0	0	24	0	58,8	55	0,49	0,35	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	60	54	0,49	0,35	-
07.08.2023	0,331	0	14,974	0	0	14,734	0	0	0	1	59	53,6	0,5	0,35	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	59,6	54,9	0,48	0,34	-
08.08.2023	0,317	0	14,824	0	0	14,588	0	0	0	1	58,7	53,6	0,49	0,35	-
09.08.2023	0,347	0	16,88	0	0	16,612	0	0	22	2	58,8	53,8	0,47	0,35	-
10.08.2023	0,328	0	17,271	0	0	16,995	0	0	24	0	58,9	54,4	0,46	0,35	-
11.08.2023	0,291	0	16,657	0	0	16,392	0	0	24	0	58,8	54,6	0,46	0,35	-
12.08.2023	0,123	0	16,802	0	0	16,533	0	0	24	0	59,1	57,3	0,46	0,34	-
13.08.2023	0,274	0	16,08	0	0	15,823	0	0	24	0	58,9	54,8	0,46	0,35	-
14.08.2023	0,306	0	16,691	0	0	16,422	0	0	24	0	59,2	54,7	0,47	0,35	-
15.08.2023	0,285	0	15,095	0	0	14,854	0	0	24	0	58,8	54,3	0,47	0,35	-
16.08.2023	0,299	0	16,591	0	0	16,325	0	0	24	0	59,1	54,7	0,46	0,35	-
17.08.2023	0,369	0	17,083	0	0	16,808	0	0	24	0	59,1	53,9	0,47	0,35	-
18.08.2023	0,233	0	15,474	0	0	15,227	0	0	24	0	58,8	55,2	0,47	0,35	-
19.08.2023	0,134	0	15,229	0	0	14,986	0	0	24	0	58,7	56,6	0,47	0,35	-
20.08.2023	0,273	0	16,111	0	0	15,854	0	0	24	0	58,9	54,8	0,47	0,35	-
Итого:	8,363	0	506,664	0	0	498,58	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,997														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1289,38	21638,686	0	0,95	21185,171	0	0,938	14518	10
20.08.2023	1297,744	22145,349	0	0,95	21683,75	0	0,938	15257	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:37:59