

#92674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО  
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)  
9407  
ТВ7 (АСЦП)  
19086458  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,565	0	23,077	0	0	22,683	0	0	24	0	61,1	55,2	0,6	0,34	-
22.07.2024	0,54	0	22,255	0	0	21,876	0	0	24	0	61,1	55,3	0,59	0,33	-
23.07.2024	0,598	0	23,429	0	0	23,03	0	0	24	0	61	54,8	0,55	0,33	-
24.07.2024	0,564	0	23,241	0	0	22,846	0	0	24	0	61,1	55,2	0,58	0,33	-
25.07.2024	0,577	0	23,673	0	0	23,271	0	0	24	0	60,9	55	0,58	0,33	-
26.07.2024	0,631	0	23,458	0	0	23,059	0	0	24	0	61	54,5	0,58	0,33	-
27.07.2024	0,527	0	23,292	0	0	22,898	0	0	24	0	61	55,5	0,58	0,33	-
28.07.2024	0,601	0	25,505	0	0	25,072	0	0	24	0	60,9	55,2	0,57	0,33	-
29.07.2024	0,628	0	24,076	0	0	23,666	0	0	24	0	61	54,7	0,56	0,33	-
30.07.2024	0,608	0	24,75	0	0	24,329	0	0	24	0	61	55,1	0,57	0,33	-
31.07.2024	0,649	0	24,119	0	0	23,706	0	0	24	0	61,2	54,7	0,58	0,33	-
01.08.2024	0,559	0	23,131	0	0	22,739	0	0	24	0	60,9	55,1	0,58	0,33	-
02.08.2024	0,605	0	23,886	0	0	23,477	0	0	24	0	61,2	55,1	0,58	0,33	-
03.08.2024	0,495	0	22,446	0	0	22,066	0	0	24	0	60,8	55,5	0,57	0,34	-
04.08.2024	0,605	0	23,513	0	0	23,111	0	0	24	0	61,1	54,9	0,57	0,33	-
05.08.2024	0,604	0	24,465	0	0	24,052	0	0	24	0	60,8	54,9	0,57	0,33	-
06.08.2024	0,576	0	23,019	0	0	22,625	0	0	24	0	61,1	55,1	0,56	0,33	-
07.08.2024	0,615	0	23,681	0	0	23,277	0	0	24	0	61,1	54,8	0,57	0,33	-
08.08.2024	0,63	0	23,836	0	0	23,429	0	0	24	0	61,2	54,8	0,57	0,33	-
09.08.2024	0,662	0	23,876	0	0	23,468	0	0	24	0	61,2	54,5	0,57	0,33	-
10.08.2024	0,532	0	23,461	0	0	23,064	0	0	24	0	60,9	55,4	0,56	0,33	-
11.08.2024	0,683	0	25,19	0	0	24,757	0	0	24	0	61,3	54,7	0,56	0,33	-
12.08.2024	0,658	0	24,007	0	0	23,595	0	0	24	0	61,3	54,6	0,57	0,33	-
13.08.2024	0,578	0	23,603	0	0	23,203	0	0	24	0	60,8	54,9	0,57	0,33	-
14.08.2024	0,629	0	23,815	0	0	23,405	0	0	24	0	61,3	55	0,57	0,33	-
15.08.2024	0,607	0	22,788	0	0,001	22,399	0	0,001	24	0	61,1	54,7	0,57	0,33	-
16.08.2024	0,634	0	22,846	0	0	22,452	0	0	24	0	61,4	54,7	0,58	0,33	-
17.08.2024	0,489	0	22,474	0	0	22,092	0	0	24	0	60,9	55,7	0,57	0,33	-
18.08.2024	0,617	0	23,486	0	0	23,083	0	0	24	0	61,3	55	0,56	0,33	-
19.08.2024	0,625	0	23,486	0	0	23,084	0	0	24	0	61,2	54,8	0,57	0,34	-
20.08.2024	0,719	0	24,824	0	0	24,394	0	0	24	0	61,6	54,6	0,57	0,33	-
Итого:	18,61	0	732,708	0	0,001	720,208	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,445														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	704,936	11884,65	0	0,584	10937,43	0	0,573	6496	522
20.08.2024	723,546	12617,359	0	0,585	11657,638	0	0,574	7240	522

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:35:30