

#32869#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 13.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)

Заводской номер счётчика 19086458	Показания прибора, ГДж 20.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 13.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,526	1,742	5.784	1.381

Подпись исполнителя



#32868#

Отчёт за период с 13.10.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента
Порядковый номер 9407
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19086458
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
14.10.2023	-	0,162	0	12,854	0	0	12,642	0	0	24	0	59,8	56,8	0,49	0,36
15.10.2023	-	0,262	0	14,741	0	0	14,495	0	0	24	0	60,2	55,9	0,47	0,36
16.10.2023	-	0,315	0	14,42	0	0	14,176	0	0	24	0	60,7	55,4	0,46	0,37
17.10.2023	-	0,32	0	13,908	0	0	13,669	0	0	24	0	61	55,5	0,47	0,37
18.10.2023	-	0,368	0	15,206	0	0	14,948	0	0	24	0	60,8	54,9	0,51	0,38
19.10.2023	-	1,199	0	23,015	0	0,296	22,584	0	0,292	24	0	64	52	0,48	0,38
20.10.2023	-	3,159	0,057	87,599	0	0,077	85,709	0	0,076	24	0	69,2	60,5	0,47	0,37
Итого:	-	5,785	0,057	181,743	0	0,373	178,223	0	0,368	168	0	62,24	55,86	0,48	0,37

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
13.10.2023	1,742	524,656	0	0	513,966	0	0	228	46
20.10.2023	7,526	706,399	0	0,373	692,191	0	0,368	396	46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

