

#108638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)
9407
ТВ7 (АСЦП)
19086458
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2024 | 5,054 | 0 | 67,827 | 0 | 0 | 66,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 54,6 | 0,52 | 0,39 | 4,3 |
| 22.11.2024 | 5,252 | 0 | 77,14 | 0 | 0 | 75,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 55,4 | 0,5 | 0,39 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 4,518 | 0 | 60,461 | 0 | 0 | 59,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 53,8 | 0,51 | 0,4 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 3,699 | 0 | 39,335 | 0 | 0,001 | 38,464 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 70,3 | 47,3 | 0,52 | 0,4 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 3,118 | 0 | 31,531 | 0 | 0 | 30,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 45,1 | 0,56 | 0,4 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 3,309 | 0 | 34,16 | 0 | 0 | 33,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 45,6 | 0,57 | 0,39 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 3,654 | 0 | 39,002 | 0 | 0 | 38,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 47,1 | 0,56 | 0,39 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 4,322 | 0 | 51,299 | 0 | 0 | 50,146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 50,3 | 0,56 | 0,39 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 3,837 | 0 | 44,423 | 0 | 0,001 | 43,423 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 70,9 | 49,8 | 0,56 | 0,39 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 2,844 | 0 | 28,843 | 0 | 0 | 28,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 44,4 | 0,55 | 0,4 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 3,819 | 0 | 39,307 | 0 | 0 | 38,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 46,2 | 0,55 | 0,4 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 4,501 | 0 | 53,176 | 0 | 0 | 51,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 51 | 0,55 | 0,39 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 3,035 | 0 | 30,987 | 0 | 0,001 | 30,334 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 68,5 | 44,6 | 0,57 | 0,39 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 4,835 | 0 | 62,711 | 0 | 0 | 61,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 53,1 | 0,55 | 0,39 | - |
| 05.12.2024 | 4,755 | 0 | 58,83 | 0 | 0 | 57,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 52 | 0,56 | 0,39 | - |
| 06.12.2024 | 4,635 | 0 | 59,199 | 0 | 0 | 57,836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 52,8 | 0,54 | 0,39 | - |
| 07.12.2024 | 3,66 | 0 | 39,749 | 0 | 0 | 38,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 48,5 | 0,54 | 0,4 | - |
| 08.12.2024 | 4,117 | 0 | 47,941 | 0 | 0 | 46,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 50,2 | 0,54 | 0,39 | - |
| 09.12.2024 | 5,289 | 0 | 73,545 | 0 | 0 | 71,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 54,9 | 0,54 | 0,39 | - |
| 10.12.2024 | 5,817 | 0 | 90,036 | 0 | 0 | 87,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 58,1 | 0,52 | 0,39 | - |
| 11.12.2024 | 4,839 | 0 | 61,186 | 0 | 0 | 59,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 54 | 0,54 | 0,39 | - |
| 12.12.2024 | 4,641 | 0 | 54,503 | 0 | 0 | 53,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 52,8 | 0,55 | 0,39 | - |
| 13.12.2024 | 4,835 | 0 | 57,295 | 0 | 0 | 55,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 52,7 | 0,54 | 0,4 | - |
| 14.12.2024 | 4,303 | 0 | 47,134 | 0 | 0 | 45,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 51,5 | 0,54 | 0,4 | - |
| 15.12.2024 | 4,093 | 0 | 43,554 | 0 | 0 | 42,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 48 | 0,55 | 0,4 | - |
| 16.12.2024 | 3,622 | 0 | 38,31 | 0 | 0,001 | 37,48 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 69,5 | 46,5 | 0,57 | 0,39 | - |
| 17.12.2024 | 3,385 | 0 | 36,785 | 0 | 0,001 | 35,996 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 69,1 | 46,7 | 0,56 | 0,4 | - |
| 18.12.2024 | 3,666 | 0 | 38,956 | 0 | 0 | 38,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 47,1 | 0,56 | 0,4 | - |
| 19.12.2024 | 3,181 | 0 | 32,729 | 0 | 0 | 32,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 45,1 | 0,58 | 0,39 | - |
| Итого: | 120,635 | 0 | 1439,954 | 0 | 0,005 | 1407,048 | 0 | 0,005 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,813 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2024 | 882,865 | 15319,977 | 0 | 0,615 | 14308,503 | 0 | 0,604 | 9444 | 526 |
| 19.12.2024 | 1003,501 | 16759,932 | 0 | 0,62 | 15715,554 | 0 | 0,609 | 10140 | 526 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 9:43:55