

#120983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Новые Двери, ООО
Московский пр-т 175а, Калининград
3339
ТЭМ-104
1247332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,352	15,098	14,984	0	14,673	14,76	0	24	24	0	0	80,7	56,8	0	9	5,1	0	-
22.02.2025	0,3	12,529	12,462	0	12,207	12,304	0	24	24	0	0	76,6	52,1	0	9	5,1	0	-
23.02.2025	0,301	13,598	13,555	0	13,259	13,379	0	24	24	0	0	75,4	52,8	0	9	5,1	0	-
24.02.2025	0,271	12,144	12,12	0	11,856	11,976	0	24	24	0	0	73,3	50,5	0	9	5,1	0	-
25.02.2025	0,27	12,047	12,036	0	11,765	11,897	0	24	24	0	0	72,8	49,9	0	9	5,1	0	-
26.02.2025	0,241	9,901	9,894	0	9,67	9,788	0	24	24	0	0	72,6	47,8	0	9	5,1	0	-
27.02.2025	0,225	8,768	8,758	0	8,562	8,67	0	24	24	0	0	72,8	46,6	0	9	5,1	0	-
28.02.2025	0,237	9,655	9,648	0	9,429	9,547	0	24	24	0	0	72,7	47,6	0	9	5,1	0	-
01.03.2025	0,265	11,735	11,722	0	11,46	11,587	0	24	24	0	0	72,9	49,8	0	9	5,1	0	-
02.03.2025	0,253	10,457	10,446	0	10,212	10,334	0	24	24	0	0	72,8	48,1	0	9	5,1	0	-
03.03.2025	0,232	9,838	9,846	0	9,62	9,748	0	24	24	0	0	70,5	46,4	0	9	5,1	0	-
04.03.2025	0,219	8,171	8,167	0	7,981	8,09	0	24	24	0	0	72,5	45,2	0	9	5,1	0	-
05.03.2025	0,199	7,026	7,026	0	6,862	6,964	0	24	24	0	0	72,5	43,6	0	9	5,1	0	-
06.03.2025	0,179	6,195	6,195	0	6,051	6,143	0	24	24	0	0	72,3	42,8	0	9	5,1	0	-
07.03.2025	0,183	7,576	7,611	0	7,413	7,541	0	24	24	0	0	69,3	44,6	0	9	5,1	0	-
08.03.2025	0,185	8,594	8,657	0	8,414	8,57	0	24	24	0	0	68,5	46,6	0	9	5,1	0	-
09.03.2025	0,177	8,219	8,291	0	8,049	8,208	0	24	24	0	0	68,1	46,2	0	9	5,1	0	-
10.03.2025	0,153	7,314	7,42	0	7,176	7,356	0	24	24	0	0	64,4	43,2	0	9	5,1	0	-
11.03.2025	0,199	8,63	8,721	0	8,447	8,638	0	24	24	0	0	69	45,5	0	9	5,1	0	-
12.03.2025	0,206	10,235	10,36	0	10,029	10,257	0	24	24	0	0	66,8	46,3	0	9	5,1	0	-
13.03.2025	0,223	17,68	17,955	0	17,386	17,772	0	24	24	0	0	59,7	46,9	0	9	5,1	0	-
14.03.2025	0,25	10,553	10,627	0	10,301	10,506	0	24	24	0	0	73,7	49,5	0	9	5,1	0	-
15.03.2025	0,282	13,176	13,249	0	12,851	13,076	0	24	24	0	0	74,9	53	0	9	5,1	0	-
16.03.2025	0,266	11,563	11,589	0	11,28	11,448	0	24	24	0	0	74,6	51,1	0	9	5,1	0	-
17.03.2025	0,276	11,907	11,906	0	11,609	11,758	0	24	24	0	0	75,4	51,8	0	9	5,1	0	-
18.03.2025	0,252	10,727	10,73	0	10,47	10,607	0	24	24	0	0	73,5	49,5	0	9	5,1	0	-
19.03.2025	0,233	9,997	10,003	0	9,769	9,896	0	24	24	0	0	71,7	47,9	0	9	5,1	0	-
20.03.2025	0,223	11,117	11,147	0	10,872	11,017	0	24	24	0	0	70,4	49,9	0	9	5,1	0	-
Итого:	6,652	294,45	295,125	0	287,673	291,837	0	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,652																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	83,389	3401,89	3395,344	0	3317,457	3355,665	0	8282,81	0
20.03.2025	90,042	3696,343	3690,47	0	3605,129	3647,501	0	8954,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:04:28