

#79825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Новые Двери, ООО
Адрес потребителя: Московский пр-т 175а, Калининград
Номер абонента: 3339
Порядковый номер: ТЭМ-104
Тип теплосчётчика: 1247332
Заводской номер: 1
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2024 | 0,229 | 8,99 | 8,963 | 0 | 8,786 | 8,877 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,8 |
| 22.03.2024 | 0,222 | 8,562 | 8,542 | 0 | 8,368 | 8,462 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 44,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,6 |
| 23.03.2024 | 0,215 | 8,279 | 8,238 | 0 | 8,094 | 8,164 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 44,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,6 |
| 24.03.2024 | 0,233 | 9,605 | 9,575 | 0 | 9,388 | 9,478 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,6 |
| 25.03.2024 | 0,236 | 10,043 | 10,02 | 0 | 9,816 | 9,915 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,9 |
| 26.03.2024 | 0,205 | 8,187 | 8,169 | 0 | 8,004 | 8,091 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 45,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,5 |
| 27.03.2024 | 0,18 | 6,654 | 6,645 | 0 | 6,506 | 6,588 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 43,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 9,1 |
| 28.03.2024 | 0,161 | 5,472 | 5,477 | 0 | 5,35 | 5,436 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 40,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 11,8 |
| 29.03.2024 | 0,157 | 5,374 | 5,379 | 0 | 5,254 | 5,338 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 40,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10,7 |
| 30.03.2024 | 0,085 | 2,86 | 2,861 | 0 | 2,796 | 2,84 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 40,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 13,4 |
| 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25,2 | 23,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 16,7 |
| 01.04.2024 | 0,004 | 0,123 | 0,129 | 0 | 0,121 | 0,129 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 26,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.04.2024 | 0,099 | 3,023 | 3,115 | 0 | 2,958 | 3,097 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 35,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.04.2024 | 0,224 | 8,337 | 8,393 | 0 | 8,142 | 8,314 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 72,6 | 45,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.04.2024 | 0,233 | 8,705 | 8,722 | 0 | 8,499 | 8,636 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.04.2024 | 0,12 | 3,856 | 3,881 | 0 | 3,771 | 3,855 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 38,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.04.2024 | 0,125 | 3,906 | 3,925 | 0 | 3,819 | 3,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 37,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.04.2024 | 0,083 | 2,78 | 2,802 | 0 | 2,719 | 2,782 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 39,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.04.2024 | 0,122 | 3,967 | 3,989 | 0 | 3,881 | 3,962 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 38,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.04.2024 | 0,059 | 2,051 | 2,052 | 0 | 2,006 | 2,037 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 40,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.04.2024 | 0,005 | 0,149 | 0,157 | 0 | 0,147 | 0,157 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 58 | 26,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.04.2024 | 0,028 | 0,778 | 0,818 | 0 | 0,762 | 0,815 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 29,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.04.2024 | 0,098 | 3,354 | 3,437 | 0 | 3,283 | 3,414 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 38,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.04.2024 | 0,168 | 5,803 | 5,842 | 0 | 5,676 | 5,798 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 40,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.04.2024 | 0,156 | 5,353 | 5,379 | 0 | 5,235 | 5,339 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 40,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.04.2024 | 0,179 | 6,647 | 6,667 | 0 | 6,502 | 6,612 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 42,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.04.2024 | 0,229 | 10,024 | 10,034 | 0 | 9,808 | 9,935 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.04.2024 | 0,223 | 9,486 | 9,489 | 0 | 9,28 | 9,396 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.04.2024 | 0,243 | 11,738 | 11,769 | 0 | 11,495 | 11,649 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 46,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.04.2024 | 0,247 | 10,829 | 10,847 | 0 | 10,583 | 10,729 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.04.2024 | 0,238 | 10,25 | 10,241 | 0 | 10,022 | 10,135 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 47,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 4,806 | 185,185 | 185,557 | 0 | 181,071 | 183,88 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,806 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 20.03.2024 | 41,335 | 1721,617 | 1718,079 | 0 | 1677,931 | 1696,886 | 0 | 3365,18 | 0 |
| 20.04.2024 | 46,14 | 1906,802 | 1903,635 | 0 | 1859,004 | 1880,767 | 0 | 4108,18 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 11:05:15