

#126074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Новые Двери, ООО
Московский пр-т 175а, Калининград

3339
ТЭМ-104
1247332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,178	7,784	7,813	0	7,619	7,739	0	24	24	0	0	68,7	45,3	0	9	5,1	0	5,6
22.03.2025	0,184	8,25	8,281	0	8,073	8,196	0	24	24	0	0	69,5	46,8	0	9	5,1	0	5,7
23.03.2025	0,168	8,921	8,99	0	8,753	8,905	0	22,77	22,77	0	0	64,4	45,3	0	9	5,1	0	6,8
24.03.2025	0,195	8,393	8,43	0	8,214	8,35	0	24	24	0	0	69	45,4	0	9	5,1	0	5,5
25.03.2025	0,2	9,804	9,854	0	9,595	9,747	0	24	24	0	0	69,1	48,3	0	9	5,1	0	4,4
26.03.2025	0,178	7,133	7,16	0	6,982	7,098	0	24	24	0	0	68,8	43,4	0	9	5,1	0	6,9
27.03.2025	0,187	7,808	7,837	0	7,642	7,766	0	24	24	0	0	68,9	44,6	0	9	5,1	0	5,7
28.03.2025	0,157	6,245	6,272	0	6,113	6,218	0	24	24	0	0	68,8	43,3	0	9	5,1	0	8,9
29.03.2025	0,153	6,103	6,127	0	5,974	6,074	0	24	24	0	0	68,8	43,3	0	9	5,1	0	9,9
30.03.2025	0,171	6,758	6,786	0	6,615	6,729	0	24	24	0	0	68,9	43,2	0	9	5,1	0	6,8
31.03.2025	0,18	7,461	7,489	0	7,302	7,421	0	24	24	0	0	68,9	44,3	0	9	5,1	0	5,9
01.04.2025	0,196	8,485	8,504	0	8,304	8,423	0	24	24	0	0	69	45,5	0	9	5,1	0	-
02.04.2025	0,154	6,349	6,368	0	6,214	6,311	0	23	23	0	0	68,8	44,1	0	9	5,1	0	-
03.04.2025	0,14	5,16	5,176	0	5,049	5,135	0	24	24	0	0	69,5	41,8	0	9	5,1	0	-
04.04.2025	0,153	5,477	5,485	0	5,355	5,441	0	24	24	0	0	70,4	41,9	0	9	5,1	0	-
05.04.2025	0,221	9,359	9,353	0	9,146	9,255	0	24	24	0	0	71,8	47,6	0	9	5,1	0	-
06.04.2025	0,259	11,373	11,355	0	11,099	11,22	0	24	24	0	0	73,8	50,5	0	9	5,1	0	-
07.04.2025	0,235	9,841	9,842	0	9,606	9,731	0	24	24	0	0	73,5	49,2	0	9	5,1	0	-
08.04.2025	0,218	9,783	9,796	0	9,566	9,693	0	24	24	0	0	70,5	47,8	0	9	5,1	0	-
09.04.2025	0,216	9,327	9,334	0	9,119	9,237	0	24	24	0	0	70,9	47,2	0	9	5,1	0	-
10.04.2025	0,239	10,629	10,629	0	10,387	10,511	0	24	24	0	0	71,8	48,8	0	9	5,1	0	-
11.04.2025	0,195	8,053	8,06	0	7,873	7,979	0	24	24	0	0	71	46,3	0	9	5,1	0	-
12.04.2025	0,173	7,101	7,105	0	6,942	7,035	0	24	24	0	0	70,9	46	0	9	5,1	0	-
13.04.2025	0,097	3,387	3,387	0	3,312	3,361	0	24	24	0	0	70,3	41,2	0	9	5,1	0	-
14.04.2025	0,049	1,457	1,464	0	1,427	1,457	0	24	24	0	0	68,5	34	0	9	5,1	0	-
15.04.2025	0,042	1,303	1,308	0	1,276	1,301	0	24	24	0	0	68,2	35,6	0	9	5,1	0	-
16.04.2025	0,052	1,648	1,658	0	1,614	1,648	0	24	24	0	0	68,3	36	0	9	5,1	0	-
17.04.2025	0,007	0,216	0,22	0	0,212	0,22	0	24	24	0	0	61,1	27,3	0	9	5,1	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,9	24,2	0	9	5,1	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,5	24,1	0	9	5,1	0	-
20.04.2025	0,013	0,414	0,431	0	0,407	0,43	0	24	24	0	0	60	27,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	4,61	194,022	194,514	0	189,79	192,631	0	741,77	741,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,61																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	90,042	3696,343	3690,47	0	3605,129	3647,501	0	8954,81	0
20.04.2025	94,653	3890,363	3884,987	0	3794,919	3840,131	0	9696,58	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 9:01:07