

#126072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Дзержинского 166"Б", Калининград

3918

9403

ТВ7 (АСЦП)

20119302

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,178	0	112,155	0	0	109,691	0	0	24	0	69,8	52,1	0,4	0,33	6,8
25.03.2025	7,996	0	111,952	0	0	109,548	0	0	24	0	69	51,6	0,4	0,33	5,5
26.03.2025	8,011	0	111,911	0	0	109,509	0	0	24	0	69,1	51,7	0,41	0,34	4,4
27.03.2025	8,145	0	112,101	0	0	109,644	0	0	24	0	69,8	52	0,41	0,34	6,9
28.03.2025	7,899	0	112,45	0	0	110,029	0	0	24	0	69	51,9	0,4	0,33	5,7
29.03.2025	7,882	0	112,065	0	0	109,64	0	0	24	0	69,3	52,2	0,4	0,33	8,9
30.03.2025	8,096	0	111,75	0	0	109,262	0	0	24	0	70,4	52,7	0,4	0,33	9,9
31.03.2025	8,172	0	111,848	0	0	109,332	0	0	24	0	70,8	52,9	0,41	0,34	6,8
01.04.2025	7,812	0	112,441	0	0	110,027	0	0	24	0	69	52	0,4	0,33	5,9
02.04.2025	7,641	0	112,461	0	0	110,087	0	0	24	0	68,4	51,8	0,41	0,34	-
03.04.2025	7,539	0	112,501	0	0	110,122	0	0	24	0	68,4	52,1	0,41	0,34	-
04.04.2025	7,679	0	112,488	0	0	110,093	0	0	24	0	68,7	52,1	0,4	0,33	-
05.04.2025	7,656	0	112,733	0	0	110,377	0	0	24	0	68	51,4	0,4	0,33	-
06.04.2025	7,699	0	112,529	0	0	110,199	0	0	24	0	67,7	51,1	0,41	0,34	-
07.04.2025	7,743	0	112,144	0	0	109,796	0	0	24	0	68	51,2	0,4	0,33	-
08.04.2025	7,723	0	112,243	0	0	109,892	0	0	24	0	68	51,3	0,4	0,33	-
09.04.2025	7,756	0	113,009	0	0	110,638	0	0	24	0	68,2	51,4	0,4	0,33	-
10.04.2025	7,659	0	114,005	0	0	111,676	0	0	24	0	67,2	50,9	0,41	0,34	-
11.04.2025	7,613	0	113,27	0	0	110,935	0	0	24	0	67,4	51	0,4	0,33	-
12.04.2025	7,536	0	112,646	0	0	110,32	0	0	24	0	67,4	51,1	0,41	0,34	-
13.04.2025	7,418	0	113,746	0	0	111,371	0	0	24	0	67,9	52	0,41	0,34	-
14.04.2025	7,266	0	114,147	0	0	111,757	0	0	24	0	68,1	52,6	0,41	0,34	-
15.04.2025	3,265	0	52,327	0	0	51,257	0	0	24	0	67,1	51,9	0,34	0,32	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,6	26	0,31	0,32	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	23,6	0,29	0,3	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,1	23,4	0,3	0,3	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	23,3	0,3	0,3	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	23,1	0,31	0,31	-
Итого:	174,384	0	2528,922	0	0	2475,202	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,651														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5980,308	88594,846	0	0	86781,256	0	0	29966	20
20.04.2025	6154,695	91123,769	0	0	89256,456	0	0	30638	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:59:20