

#83841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 28.04.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Дзержинского 166"Б", Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 9403
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	4,119	0	48,301	0	0	47,346	0	0	24	0	65,4	44,6	0,3	0,27	5,1
19.04.2024	7,537	0	107,098	0	0	105,156	0	0	24	0	63	45,9	0,35	0,29	4,7
20.04.2024	7,642	0	107,942	0	0	105,934	0	0	24	0	63,7	46,5	0,36	0,3	4,2
21.04.2024	7,732	0	108,011	0	0	105,986	0	0	24	0	64	46,6	0,35	0,28	3,6
22.04.2024	7,69	0	107,802	0	0	105,759	0	0	24	0	64,4	47	0,35	0,29	3,7
23.04.2024	6,865	0	108,156	0	0	106,343	0	0	24	0	60,3	44,9	0,35	0,29	3,1
24.04.2024	6,885	0	109,058	0	0	107,235	0	0	24	0	60,2	44,9	0,35	0,29	2,9
25.04.2024	7,187	0	109,577	0	0	107,648	0	0	24	0	62	46,1	0,36	0,29	4,9
26.04.2024	7,045	0	110,001	0	0	108,059	0	0	24	0	62	46,4	0,36	0,29	6,4
27.04.2024	7,007	0	110,132	0	0	108,121	0	0	24	0	63,1	47,7	0,36	0,29	7,8
28.04.2024	2,24	0	35,458	0	0	34,815	0	0	24	0	62,9	47,5	0,25	0,23	12,1
Итого:	71,949	0	1061,536	0	0	1042,402	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,185														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	4598,437	69209,433	0	0	67787,721	0	0	21808	18
28.04.2024	4670,387	70270,97	0	0	68830,124	0	0	22072	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 11:01:13