

#129994#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Старый Город, ООО, УК
Дзержинского 166"Б", Калининград
3918

Заводской номер счётчика 20119302	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6154,695	6154,695	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	3066,132	3005,491	60.641	14.484

Подпись исполнителя _____



с 21. 05 поверка



#129993#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3918
 Порядковый номер 9404
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20119302
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	2,087	0	24,49	17,222	0	24,156	17,058	0	24	0	54,1	45,3	0,33	0,23
25.04.2025	-	2,086	0	24,151	17,007	0	23,822	16,848	0	24	0	54	44,8	0,33	0,23
26.04.2025	-	2,166	0	24,323	16,563	0	24,001	16,414	0	24	0	53,2	44	0,36	0,25
27.04.2025	-	2,217	0	24,709	16,097	0	24,399	15,956	0	24	0	51,8	43,4	0,33	0,24
28.04.2025	-	2,093	0	24,166	16,495	0	23,86	16,353	0	24	0	52,1	43,1	0,34	0,24
29.04.2025	-	2,061	0	23,464	15,824	0	23,167	15,687	0	24	0	52	43	0,32	0,23
30.04.2025	-	2,123	0	23,489	15,606	0	23,193	15,474	0	24	0	52	42,7	0,34	0,24
01.05.2025	-	2,386	0	24,651	15,127	0	24,349	15,002	0	24	0	51,3	42,2	0,34	0,24
02.05.2025	-	2,019	0	23,125	15,715	0	22,833	15,582	0	24	0	51,9	42,8	0,33	0,24
03.05.2025	-	2,422	0	24,955	14,738	0	24,659	14,618	0	24	0	50,4	42,1	0,36	0,25
04.05.2025	-	2,192	0	24,244	14,679	0	23,97	14,562	0	24	0	49,1	41,6	0,36	0,25
05.05.2025	-	1,783	0	19,974	13,264	0	19,739	13,165	0	24	0	50,1	40,2	0,33	0,24
06.05.2025	-	2,453	0	23,677	15,643	0	23,313	15,485	0	24	0	57,6	46,4	0,33	0,24
07.05.2025	-	2,119	0	22,435	16,094	0	22,085	15,929	0	24	0	58	46,8	0,34	0,24
08.05.2025	-	2,477	0	23,831	15,352	0	23,473	15,199	0	24	0	56,9	46,2	0,34	0,24
09.05.2025	-	2,408	0	23,763	15,618	0	23,406	15,463	0	24	0	56,8	46,2	0,35	0,25
10.05.2025	-	2,489	0	27,622	20,378	0	27,162	20,141	0	24	0	60,1	49,8	0,33	0,23
11.05.2025	-	2,649	0	29,46	21,632	0	28,966	21,378	0	24	0	60,2	50,3	0,34	0,24
12.05.2025	-	2,283	0	25,916	19,16	0	25,497	18,943	0	24	0	59,1	49	0,33	0,23
13.05.2025	-	2,147	0	22,899	16,198	0	22,551	16,033	0	24	0	57,3	46,6	0,33	0,24
14.05.2025	-	2,169	0	22,971	16,053	0	22,627	15,894	0	24	0	56,8	46,1	0,33	0,24
15.05.2025	-	2,292	0	23,239	15,431	0	22,898	15,28	0	24	0	56,1	45,7	0,32	0,23
16.05.2025	-	2,242	0	22,989	15,191	0	22,661	15,048	0	24	0	55,2	45,1	0,34	0,25
17.05.2025	-	2,4	0	23,337	15,103	0	22,997	14,96	0	24	0	56	45,1	0,36	0,26
18.05.2025	-	2,495	0	23,909	14,656	0	23,573	14,519	0	24	0	54,9	45	0,33	0,24
19.05.2025	-	2,298	0	23,284	15,339	0	22,952	15,195	0	24	0	55,3	44,8	0,32	0,23
20.05.2025	-	2,084	0	22,386	15,642	0	22,064	15,495	0	24	0	55,6	45	0,34	0,25
Итого:	-	60,64	0	647,459	435,827	0	638,373	431,681	0	648	0	54,74	44,94	0,34	0,24

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3005,491	28221,279	19319,138	0	27714,986	19086,153	0	0	0
20.05.2025	3066,132	28868,738	19754,965	0	28353,358	19517,834	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения