

#34480#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Дзержинского 166"Б", Калининград

3918

9403

ТВ7 (АССII)

20119302

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	0,775	0	14,809	0	0	14,569	0	0	24	0	59	46,4	0,08	0,06	-
14.10.2023	4,854	0	97,074	0	0	95,51	0	0	24	0	59	46,9	0,29	0,21	-
15.10.2023	6,453	0	120,996	0	0	119,09	0	0	24	0	58,4	45,4	0,42	0,33	-
16.10.2023	6,395	0	105,909	0	0	104,16	0	0	24	0	59,8	45,1	0,38	0,3	-
17.10.2023	6,186	0	103,625	0	0	101,933	0	0	24	0	59,5	45	0,38	0,31	-
18.10.2023	6,084	0	105,022	0	0	103,302	0	0	24	0	59,5	45,5	0,39	0,32	-
19.10.2023	5,999	0	105,829	0	0	104,108	0	0	24	0	59,3	45,5	0,39	0,31	-
20.10.2023	6,104	0	105,734	0	0	104,023	0	0	24	0	59,2	45,2	0,38	0,31	-
21.10.2023	5,703	0	96,721	0	0	95,167	0	0	24	0	59,1	44,8	0,38	0,31	-
22.10.2023	6,046	0	103,635	0	0	101,938	0	0	22	2	59,6	45,4	0,38	0,31	-
23.10.2023	5,802	0	103,734	0	0	102,03	0	0	24	0	59,7	46,2	0,38	0,3	-
Итого:	60,401	0	1063,088	0	0	1045,83	0	0	262	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,427														

Общее время работы системы, ч264

Период нормальной работы системы, ч262

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.10.2023	3097,585	47421,552	0	0	46461,347	0	0	17302	12
23.10.2023	3157,986	48484,64	0	0	47507,178	0	0	17564	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 15:39:34