

# #3599#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Крупицкая Елена Ивановна, ИП  
Адрес потребителя Ленинский 20-26, Калининград (Папаша Беппе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9362  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20112606  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,921	0	7,476	0	0	7,311	0	0	24	0	70,1	40	0,44	0,33	-
22.05.2022	0,904	0	7,563	0	0	7,397	0	0	24	0	69,9	40,8	0,44	0,33	-
23.05.2022	0,577	0	4,694	0	0	4,59	0	0	24	0	70	40	0,44	0,33	-
24.05.2022	0,411	0	3,777	0	0	3,696	0	0	24	0	69,1	42,5	0,44	0,33	-
25.05.2022	0,508	0	4,508	0	0	4,411	0	0	23	1	68,7	41,2	0,44	0,33	-
26.05.2022	0,392	0	3,783	0	0	3,703	0	0	24	0	68,4	43,2	0,45	0,33	-
27.05.2022	0,808	0	6,764	0	0	6,619	0	0	24	0	68,9	39,8	0,45	0,33	-
28.05.2022	0,919	0	8,496	0	0	8,32	0	0	24	0	67,6	41,2	0,44	0,33	-
29.05.2022	0,661	0	5,761	0	0	5,637	0	0	24	0	69	41,1	0,45	0,33	-
30.05.2022	0,758	0	6,443	0	0	6,304	0	0	24	0	68,9	40,2	0,45	0,33	-
31.05.2022	0,517	0	4,684	0	0	4,584	0	0	24	0	68,6	41,7	0,44	0,33	-
01.06.2022	0,868	0	7,206	0	0	7,054	0	0	24	0	68,5	39,1	0,44	0,33	-
02.06.2022	0,516	0	4,477	0	0	4,381	0	0	24	0	68,7	40,6	0,45	0,33	-
03.06.2022	0,492	0	4,344	0	0	4,252	0	0	24	0	68,4	40,8	0,44	0,33	-
04.06.2022	0,529	0	4,631	0	0	4,533	0	0	24	0	68,6	40,7	0,44	0,33	-
05.06.2022	0,574	0	4,877	0	0	4,772	0	0	24	0	68,8	40,1	0,44	0,33	-
06.06.2022	0,489	0	4,349	0	0	4,256	0	0	24	0	68,6	41,1	0,44	0,33	-
07.06.2022	0,448	0	4,114	0	0	4,027	0	0	24	0	68,5	41,9	0,44	0,33	-
08.06.2022	0,489	0	4,422	0	0	4,328	0	0	24	0	68,6	41,7	0,44	0,32	-
09.06.2022	0,45	0	4,159	0	0	4,071	0	0	24	0	68,7	42,3	0,44	0,33	-
10.06.2022	0,415	0	3,851	0	0	3,768	0	0	24	0	68,9	42,6	0,44	0,33	-
11.06.2022	0,524	0	4,609	0	0	4,51	0	0	24	0	69,1	41,4	0,44	0,32	-
12.06.2022	0,553	0	4,765	0	0	4,663	0	0	24	0	68,9	40,6	0,44	0,33	-
13.06.2022	0,415	0	4,137	0	0	4,049	0	0	24	0	68,8	44,4	0,44	0,32	-
14.06.2022	0,458	0	4,453	0	0	4,36	0	0	24	0	67,9	42,9	0,44	0,33	-
15.06.2022	0,46	0	4,761	0	0	4,662	0	0	24	0	67,8	44,3	0,44	0,32	-
16.06.2022	0,548	0	4,641	0	0	4,542	0	0	24	0	69	40,1	0,44	0,32	-
17.06.2022	0,482	0	4,299	0	0	4,207	0	0	24	0	69	41,7	0,44	0,32	-
18.06.2022	0,459	0	4,244	0	0	4,153	0	0	24	0	68,9	42,5	0,44	0,32	-
19.06.2022	0,511	0	4,497	0	0	4,401	0	0	24	0	68,8	41,1	0,44	0,32	-
20.06.2022	0,503	0	4,387	0	0	4,294	0	0	24	0	68,9	40,9	0,44	0,32	-
Итого:	17,559	0	155,172	0	0	151,855	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,194														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	193,961	1640,295	0	0,002	1600,439	0	0,002	5773	2
20.06.2022	211,52	1795,465	0	0,002	1752,295	0	0,002	6516	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2022 12:21:42