

# #3608#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Крупицкая Елена Ивановна, ИП  
Ленинский 20-26, Калининград (Папаша Беппе)  
9362  
ТВ7 (АСЦП)  
20112606  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,373	0	4,009	0	0	3,929	0	0	24	0	66,5	43,8	0,43	0,36	-
22.06.2023	0,364	0	3,963	0	0	3,883	0	0	24	0	66,7	44,3	0,43	0,37	-
23.06.2023	0,326	0	3,643	0	0	3,57	0	0	24	0	66,6	44,7	0,42	0,36	-
24.06.2023	0,329	0	3,887	0	0	3,809	0	0	24	0	66,5	45,9	0,43	0,37	-
25.06.2023	0,38	0	4,262	0	0	4,177	0	0	24	0	66,4	44,7	0,42	0,37	-
26.06.2023	0,348	0	4,04	0	0	3,959	0	0	24	0	66,5	45,6	0,43	0,37	-
27.06.2023	0,387	0	4,194	0	0	4,109	0	0	24	0	66,6	44,1	0,42	0,37	-
28.06.2023	0,421	0	5,593	0	0	5,488	0	0	24	0	63,9	45,6	0,42	0,37	-
29.06.2023	0,287	0	5,35	0	0	5,257	0	0	24	0	61,4	48,4	0,42	0,37	-
30.06.2023	0,334	0	3,908	0	0	3,829	0	0	24	0	66,4	45,5	0,42	0,37	-
01.07.2023	0,373	0	4,245	0	0	4,16	0	0	24	0	66,7	45,3	0,42	0,37	-
02.07.2023	0,387	0	4,262	0	0	4,177	0	0	24	0	66,5	44,4	0,42	0,37	-
03.07.2023	0,379	0	4,168	0	0	4,084	0	0	24	0	66,3	44,2	0,42	0,38	-
04.07.2023	0,364	0	4,032	0	0	3,951	0	0	24	0	66,5	44,5	0,42	0,37	-
05.07.2023	0,413	0	4,422	0	0	4,333	0	0	24	0	66,6	43,8	0,42	0,37	-
06.07.2023	0,358	0	3,894	0	0	3,815	0	0	24	0	66,7	44,3	0,42	0,38	-
07.07.2023	0,323	0	3,819	0	0	3,743	0	0	24	0	66,2	45,6	0,42	0,37	-
08.07.2023	0,376	0	4,299	0	0	4,212	0	0	24	0	66,4	45,1	0,42	0,37	-
09.07.2023	0,447	0	4,733	0	0	4,638	0	0	24	0	66,6	43,6	0,42	0,37	-
10.07.2023	0,303	0	3,405	0	0	3,337	0	0	24	0	66,8	45,2	0,42	0,37	-
11.07.2023	0,301	0	3,674	0	0	3,602	0	0	24	0	66,2	46,2	0,42	0,37	-
12.07.2023	0,39	0	4,201	0	0	4,116	0	0	24	0	66,6	44	0,41	0,36	-
13.07.2023	0,378	0	5,691	0	0	5,587	0	0	24	0	63	46,8	0,41	0,36	-
14.07.2023	0,475	0	5,398	0	0	5,289	0	0	24	0	66,8	45,3	0,41	0,36	-
15.07.2023	0,323	0	3,794	0	0	3,718	0	0	24	0	66,4	45,6	0,41	0,36	-
16.07.2023	0,389	0	4,177	0	0	4,094	0	0	24	0	66,4	43,7	0,41	0,36	-
17.07.2023	0,328	0	3,784	0	0	3,708	0	0	24	0	66,4	45,3	0,41	0,36	-
18.07.2023	0,298	0	3,549	0	0	3,477	0	0	24	0	66,4	46	0,41	0,36	-
19.07.2023	0,386	0	4,277	0	0	4,191	0	0	24	0	66,4	44,4	0,41	0,36	-
20.07.2023	0,349	0	4,003	0	0	3,923	0	0	24	0	66,4	45,2	0,41	0,36	-
Итого:	10,889	0	126,676	0	0	124,165	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,601														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	503,896	4348,134	0	0,002	4245,139	0	0,002	15273	6
20.07.2023	514,784	4474,808	0	0,002	4369,303	0	0,002	15993	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 7:28:49