

# #95011#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Крупицкая Елена Ивановна, ИП  
Адрес потребителя Ленинский 20-26, Калининград (Папаша Беппе)  
Номер абонента  
Порядковый номер 9362  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)  
Заводской номер 20112606  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,378	0	2,794	0	0	2,74	0	0	24	0	65,1	32,1	0,35	0,34	-
22.08.2024	0,407	0	3,088	0	0	3,028	0	0	22	2	65,2	33,1	0,38	0,35	-
23.08.2024	0,382	0	2,695	0	0	2,639	0	0	24	0	67,6	32,9	0,45	0,39	-
24.08.2024	0,351	0	2,484	0	0	2,433	0	0	24	0	67,7	33,3	0,45	0,38	-
25.08.2024	0,305	0	2,207	0	0	2,161	0	0	24	0	67,5	33,9	0,45	0,39	-
26.08.2024	0,346	0	2,441	0	0	2,391	0	0	24	0	67,5	33	0,45	0,39	-
27.08.2024	0,336	0	2,379	0	0	2,329	0	0	24	0	68	33,6	0,45	0,4	-
28.08.2024	0,304	0	2,092	0	0	2,048	0	0	24	0	68,3	32,9	0,45	0,4	-
29.08.2024	0,355	0	2,408	0	0	2,356	0	0	24	0	69,1	33,1	0,46	0,39	-
30.08.2024	0,34	0	2,291	0	0	2,242	0	0	24	0	68,9	32,7	0,46	0,37	-
31.08.2024	0,396	0	2,636	0	0	2,58	0	0	24	0	68,9	32,2	0,46	0,35	-
01.09.2024	0,368	0	2,496	0	0	2,443	0	0	24	0	68,8	32,8	0,46	0,35	-
02.09.2024	0,424	0	2,86	0	0	2,799	0	0	24	0	68,7	32,6	0,45	0,36	-
03.09.2024	0,298	0	2,082	0	0	2,038	0	0	24	0	68,2	33,2	0,44	0,38	-
04.09.2024	0,269	0	1,988	0	0	1,946	0	0	24	0	67,9	34,9	0,44	0,38	-
05.09.2024	0,313	0	2,158	0	0	2,113	0	0	24	0	68,4	33	0,44	0,38	-
06.09.2024	0,321	0	2,207	0	0	2,16	0	0	24	0	68,5	33	0,45	0,38	-
07.09.2024	0,303	0	2,146	0	0	2,101	0	0	24	0	68,4	34	0,44	0,38	-
08.09.2024	0,3	0	2,106	0	0	2,062	0	0	24	0	68	33,2	0,44	0,38	-
09.09.2024	0,28	0	1,987	0	0	1,945	0	0	24	0	68,4	34	0,44	0,38	-
10.09.2024	0,242	0	1,816	0	0	1,778	0	0	24	0	68,4	35,8	0,44	0,38	-
11.09.2024	0,225	0	1,798	0	0	1,761	0	0	24	0	66,7	36,2	0,44	0,38	-
12.09.2024	0,317	0	2,321	0	0	2,272	0	0	24	0	68,4	35,1	0,44	0,38	-
13.09.2024	0,284	0	2,041	0	0	1,997	0	0	24	0	68,8	34,8	0,44	0,38	-
14.09.2024	0,33	0	2,335	0	0	2,285	0	0	24	0	68,7	34,2	0,44	0,38	-
15.09.2024	0,329	0	14,169	0	0	13,856	0	0	24	0	70,1	64,4	0,44	0,38	-
16.09.2024	0,27	0	1,997	0	0	1,955	0	0	24	0	68,2	35,3	0,44	0,38	-
17.09.2024	0,288	0	2,095	0	0	2,05	0	0	24	0	68,5	34,9	0,44	0,38	-
18.09.2024	0,284	0	2,01	0	0	1,967	0	0	24	0	68,4	34	0,44	0,38	-
19.09.2024	0,284	0	2,083	0	0	2,039	0	0	24	0	68,6	35,3	0,44	0,37	-
20.09.2024	0,258	0	1,943	0	0	1,902	0	0	24	0	68,4	36	0,44	0,37	-
Итого:	9,887	0	82,153	0	0	80,416	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,361														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	785,379	6633,311	0	0,002	6478,508	0	0,002	25384	143
20.09.2024	795,267	6715,462	0	0,002	6558,924	0	0,002	26126	145

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:31:43