

#296560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 36, Калининград
6323
ТВ7 (АСЦП)
14014655
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,776	0	26,684	0	0	26,108	0	0	24	0	69,2	43,9	0,53	0,3	-
20.03.2026	2,851	0	24,758	0	0	24,195	0	0	24	0	71,4	43,4	0,58	0,32	-
21.03.2026	2,791	0	25,023	0	0	24,451	0	0	24	0	71,7	44,4	0,59	0,33	-
22.03.2026	2,582	0	23,867	0	0	23,325	0	0	24	0	71,4	45	0,59	0,33	-
23.03.2026	2,339	0	20,36	0	0	19,9	0	0	24	0	71,1	43,1	0,59	0,33	-
24.03.2026	2,288	0	19,782	0	0	19,335	0	0	24	0	71,2	43	0,59	0,32	-
25.03.2026	2,044	0	17,422	0	0	17,033	0	0	24	0	70,7	42,1	0,6	0,32	-
26.03.2026	2,781	0	23,616	0	0	23,079	0	0	24	0	71,3	42,6	0,58	0,33	-
27.03.2026	2,961	0	25,895	0	0	25,301	0	0	24	0	71,7	43,8	0,59	0,33	-
28.03.2026	2,761	0	24,299	0	0	23,741	0	0	24	0	71,8	44,1	0,56	0,32	-
29.03.2026	2,545	0	21,613	0	0	21,119	0	0	24	0	71,5	42,8	0,57	0,32	-
30.03.2026	2,515	0	20,941	0	0	20,463	0	0	24	0	71,5	42,2	0,57	0,32	-
31.03.2026	2,755	0	23,557	0	0	23,018	0	0	24	0	71,7	43,1	0,57	0,32	-
01.04.2026	2,834	0	24,955	0	0	24,386	0	0	24	0	71,5	43,8	0,56	0,33	-
02.04.2026	0,62	0	7,409	0	0	7,257	0	0	24	0	65,7	45,3	0,14	0,09	-
03.04.2026	2,831	0	31,73	0	0	31,083	0	0	24	0	66,7	45	0,55	0,33	-
04.04.2026	2,563	0	24,494	0	0	23,93	0	0	24	0	71,8	46,3	0,57	0,32	-
05.04.2026	2,189	0	21,316	0	0	20,83	0	0	24	0	71,4	46,4	0,57	0,32	-
06.04.2026	2,58	0	23,284	0	0	22,75	0	0	24	0	71,7	44,7	0,57	0,32	-
07.04.2026	2,923	0	26,08	0	0	25,482	0	0	24	0	71,6	44,2	0,54	0,32	-
08.04.2026	3,189	0	28,611	0	0	27,939	0	0	24	0	72,7	45,5	0,56	0,32	-
09.04.2026	3,168	0	28,786	0	0	28,114	0	0	24	0	72,4	45,5	0,57	0,33	-
10.04.2026	3,021	0	27,154	0	0	26,524	0	0	24	0	72,2	45	0,57	0,33	-
11.04.2026	2,642	0	24,291	0	0	23,735	0	0	24	0	71,6	45,1	0,57	0,32	-
12.04.2026	2,311	0	21,954	0	0	21,454	0	0	24	0	71,4	45,7	0,57	0,32	-
13.04.2026	2,424	0	22,059	0	0	21,561	0	0	24	0	71,1	44,3	0,58	0,32	-
14.04.2026	2,093	0	18,947	0	0	18,521	0	0	24	0	70,9	44	0,57	0,32	-
15.04.2026	2,064	0	18,815	0	0	18,392	0	0	24	0	70,9	44,1	0,55	0,32	-
16.04.2026	2,437	0	22,727	0	0	22,207	0	0	24	0	71,6	45,4	0,57	0,32	-
17.04.2026	2,637	0	23,701	0	0	23,158	0	0	24	0	71,7	44,6	0,57	0,32	-
18.04.2026	2,148	0	20,528	0	0	20,06	0	0	24	0	71,6	46	0,57	0,32	-
Итого:	78,663	0	714,658	0	0	698,451	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,788														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2552,017	27947,58	0	0,815	27300,53	0	0,806	29117	504
18.04.2026	2630,679	28662,238	0	0,815	27998,981	0	0,806	29861	504

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 10:59:26