

# #130696#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Хозяин, ООО, УК  
Баграмяна 36, Калининград  
6323  
ТВ7 (ASCII)  
14014655  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,404	0	4,67	0	0	4,596	0	0	24	0	58,8	37,9	0,49	0,47	-
24.04.2025	0,426	0	4,728	0	0	4,653	0	0	24	0	58,9	37	0,49	0,47	-
25.04.2025	0,43	0	4,524	0	0	4,452	0	0	24	0	58,6	35,5	0,49	0,47	-
26.04.2025	0,36	0	4,453	0	0	4,386	0	0	24	0	57,4	37,8	0,48	0,47	-
27.04.2025	0,346	0	4,424	0	0	4,356	0	0	24	0	57,9	38,9	0,49	0,47	-
28.04.2025	0,377	0	4,533	0	0	4,464	0	0	24	0	57,8	37,6	0,49	0,47	-
29.04.2025	0,399	0	4,531	0	0	4,46	0	0	24	0	58,2	36,8	0,48	0,46	-
30.04.2025	0,412	0	4,488	0	0	4,414	0	0	24	0	59,9	37,6	0,49	0,47	-
01.05.2025	0,394	0	4,483	0	0	4,409	0	0	24	0	59,8	38,4	0,49	0,47	-
02.05.2025	0,39	0	4,42	0	0	4,347	0	0	24	0	59,8	38,3	0,49	0,47	-
03.05.2025	0,356	0	4,042	0	0	3,979	0	0	24	0	58,4	37	0,47	0,45	-
04.05.2025	0,381	0	4,281	0	0	4,215	0	0	24	0	58,2	36,6	0,49	0,47	-
05.05.2025	0,439	0	4,284	0	0	4,215	0	0	24	0	59,1	34,2	0,48	0,46	-
06.05.2025	0,434	0	4,435	0	0	4,364	0	0	24	0	59,3	35,5	0,49	0,46	-
07.05.2025	0,429	0	4,538	0	0	4,465	0	0	24	0	58,7	35,7	0,46	0,43	-
08.05.2025	0,464	0	5,434	0	0	5,343	0	0	24	0	60,3	39,5	0,5	0,47	-
09.05.2025	0,455	0	5,269	0	0	5,18	0	0	24	0	60,8	39,8	0,5	0,47	-
10.05.2025	0,44	0	5,129	0	0	5,043	0	0	24	0	60,6	39,8	0,5	0,47	-
11.05.2025	0,496	0	5,08	0	0	4,994	0	0	24	0	60,7	37	0,5	0,47	-
12.05.2025	0,493	0	5,089	0	0	5,004	0	0	24	0	60,3	36,8	0,5	0,47	-
13.05.2025	0,51	0	5,081	0	0	4,995	0	0	24	0	60,7	36,3	0,5	0,47	-
14.05.2025	0,17	0	3,525	0	0	3,487	0	0	24	0	46,2	34,5	0,34	0,32	-
15.05.2025	0,414	0	4,765	0	0	4,69	0	0	24	0	58,4	37,3	0,49	0,47	-
16.05.2025	0,144	0	2,977	0	0,003	2,948	0	0,003	24	0	44	32,3	0,32	0,3	-
17.05.2025	0,348	0	5,282	0	0	5,202	0	0	24	0	57,1	41,1	0,5	0,48	-
18.05.2025	0,338	0	4,774	0	0	4,695	0	0	24	0	60	42,8	0,5	0,48	-
19.05.2025	0,382	0	4,775	0	0	4,696	0	0	24	0	60	40,6	0,5	0,47	-
20.05.2025	0,388	0	4,767	0	0	4,688	0	0	24	0	60,3	40,6	0,5	0,47	-
21.05.2025	0,383	0	4,702	0	0	4,623	0	0	24	0	60,5	40,7	0,5	0,47	-
22.05.2025	0,378	0	4,609	0	0	4,533	0	0	24	0	60,2	40,3	0,5	0,47	-
23.05.2025	0,393	0	4,657	0	0	4,58	0	0	24	0	60,2	39,7	0,5	0,47	-
Итого:	12,173	0	142,749	0	0,003	140,476	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,907														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2025	1924,703	22765,458	0	0,564	22247,926	0	0,559	21197	504
23.05.2025	1936,877	22908,21	0	0,567	22388,401	0	0,562	21941	504

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2025 7:46:15