

# #3572#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Хозяин, ООО, УК  
Баграмяна 36, Калининград  
6323  
ТВ7 (АСЦП)  
14014655  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,408	0	4,1	0	0	4,037	0	0	24	0	57,7	33,5	0,49	0,44	-
25.05.2023	0,431	0	4,143	0	0	4,079	0	0	24	0	58	32,7	0,49	0,44	-
26.05.2023	0,397	0	4,083	0	0	4,02	0	0	24	0	57,9	34,3	0,49	0,44	-
27.05.2023	0,377	0	4,141	0	0	4,077	0	0	24	0	58	35,9	0,48	0,45	-
28.05.2023	0,352	0	4,052	0	0	3,991	0	0	24	0	57,4	36,3	0,48	0,45	-
29.05.2023	0,414	0	4,123	0	0	4,059	0	0	24	0	58,2	33,8	0,49	0,45	-
30.05.2023	0,4	0	4,163	0	0	4,099	0	0	24	0	58,1	34,8	0,49	0,45	-
31.05.2023	0,404	0	4,114	0	0	4,05	0	0	24	0	58,1	34,3	0,49	0,45	-
01.06.2023	0,392	0	3,987	0	0	3,925	0	0	24	0	57,7	33,9	0,49	0,45	-
02.06.2023	0,416	0	4,175	0	0	4,11	0	0	24	0	58,2	34,1	0,49	0,44	-
03.06.2023	0,4	0	4,203	0	0	4,137	0	0	24	0	58,4	35,3	0,49	0,45	-
04.06.2023	0,36	0	4,007	0	0	3,944	0	0	24	0	58,1	36,3	0,49	0,45	-
05.06.2023	0,432	0	4,216	0	0	4,15	0	0	24	0	58,3	33,5	0,49	0,45	-
06.06.2023	0,422	0	4,079	0	0	4,014	0	0	24	0	58,6	33,4	0,5	0,44	-
07.06.2023	0,418	0	3,979	0	0	3,917	0	0	24	0	58,5	32,9	0,5	0,44	-
08.06.2023	0,398	0	3,828	0	0	3,768	0	0	24	0	58,3	33,1	0,5	0,44	-
09.06.2023	0,4	0	3,753	0	0	3,694	0	0	24	0	58,3	32,4	0,49	0,44	-
10.06.2023	0,389	0	3,793	0	0	3,733	0	0	24	0	58,4	33,5	0,49	0,44	-
11.06.2023	0,354	0	3,758	0	0	3,699	0	0	24	0	58,5	35,6	0,5	0,45	-
12.06.2023	0,366	0	3,645	0	0	3,588	0	0	24	0	58,5	34,1	0,49	0,44	-
13.06.2023	0,374	0	3,738	0	0	3,68	0	0	24	0	58	33,7	0,49	0,45	-
14.06.2023	0,358	0	3,557	0	0	3,502	0	0	24	0	58,3	33,9	0,5	0,45	-
15.06.2023	0,354	0	3,549	0	0	3,495	0	0	24	0	57,4	33,2	0,49	0,45	-
16.06.2023	0,348	0	3,509	0	0	3,456	0	0	24	0	57	33	0,5	0,45	-
17.06.2023	0,321	0	3,445	0	0	3,395	0	0	24	0	56,6	34	0,49	0,45	-
18.06.2023	0,322	0	3,458	0	0	3,407	0	0	24	0	56,5	34	0,49	0,45	-
19.06.2023	0,371	0	3,582	0	0	3,529	0	0	24	0	56,8	31,6	0,49	0,45	-
20.06.2023	0,338	0	3,39	0	0	3,34	0	0	24	0	56,5	32,3	0,5	0,45	-
21.06.2023	0,351	0	3,46	0	0	3,409	0	0	24	0	56,5	31,9	0,5	0,45	-
22.06.2023	0,332	0	3,27	0	0	3,221	0	0	24	0	56,6	31,9	0,49	0,45	-
23.06.2023	0,341	0	3,39	0	0	3,34	0	0	24	0	56,4	32	0,5	0,45	-
Итого:	11,74	0	118,69	0	0	116,865	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,804														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	559,989	4872,896	0	0	4755,489	0	0	4399	502
23.06.2023	571,731	4991,587	0	0	4872,355	0	0	5143	502

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 7:34:59