

#133724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хозяин, ООО, УК

Баграмяна 36, Калининград

6323

ТВ7 (ASCII)

14014655

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,341	0	4,633	0	0	4,555	0	0	24	0	60,3	42,5	0,5	0,47	-
25.05.2025	0,318	0	4,377	0	0	4,304	0	0	24	0	60,3	42,6	0,5	0,47	-
26.05.2025	0,367	0	4,387	0	0	4,314	0	0	24	0	60,2	39,9	0,5	0,47	-
27.05.2025	0,359	0	4,285	0	0	4,214	0	0	24	0	60,2	39,9	0,5	0,47	-
28.05.2025	0,343	0	3,98	0	0	3,915	0	0	24	0	59,7	38,8	0,5	0,47	-
29.05.2025	0,34	0	3,893	0	0	3,83	0	0	24	0	59,4	38,2	0,5	0,47	-
30.05.2025	0,335	0	3,791	0	0	3,731	0	0	24	0	58,8	37,4	0,5	0,47	-
31.05.2025	0,295	0	3,657	0	0	3,598	0	0	24	0	59	39,4	0,5	0,47	-
01.06.2025	0,278	0	3,649	0	0	3,591	0	0	24	0	58,8	40,3	0,5	0,47	-
02.06.2025	0,329	0	3,691	0	0	3,631	0	0	24	0	59,1	37,5	0,5	0,47	-
03.06.2025	0,37	0	3,906	0	0	3,843	0	0	24	0	59,2	36,1	0,5	0,47	-
04.06.2025	0,428	0	4,062	0	0	3,995	0	0	24	0	60,1	34,4	0,5	0,47	-
05.06.2025	0,378	0	3,92	0	0	3,856	0	0	24	0	59,6	36,2	0,5	0,47	-
06.06.2025	0,398	0	3,918	0	0	3,854	0	0	24	0	59,8	35,1	0,5	0,47	-
07.06.2025	0,357	0	3,875	0	0	3,812	0	0	24	0	59,6	37,2	0,51	0,47	-
08.06.2025	0,347	0	3,774	0	0	3,713	0	0	24	0	59,6	37,3	0,5	0,47	-
09.06.2025	0,395	0	3,998	0	0	3,934	0	0	24	0	58,7	34,8	0,5	0,47	-
10.06.2025	0,392	0	3,966	0	0	3,902	0	0	24	0	59,5	35,5	0,5	0,47	-
11.06.2025	0,343	0	4,311	0	0	4,25	0	0	24	0	54,2	34,9	0,48	0,45	-
12.06.2025	0,379	0	4,01	0	0	3,945	0	0	24	0	59,6	36,7	0,5	0,47	-
13.06.2025	0,402	0	4,173	0	0	4,104	0	0	24	0	59,8	36,4	0,5	0,47	-
14.06.2025	0,369	0	4,088	0	0	4,021	0	0	24	0	60	38,1	0,5	0,47	-
15.06.2025	0,347	0	4,074	0	0	4,007	0	0	24	0	59,7	39,1	0,5	0,47	-
16.06.2025	0,338	0	3,763	0	0	3,702	0	0	24	0	59,4	37,6	0,49	0,46	-
17.06.2025	0,373	0	4,152	0	0	4,084	0	0	24	0	59,6	37,8	0,5	0,47	-
18.06.2025	0,18	0	2,928	0	0	2,891	0	0	24	0	51,1	36,3	0,36	0,33	-
19.06.2025	0,358	0	4,035	0	0	3,974	0	0	24	0	57,5	36	0,49	0,46	-
20.06.2025	0,368	0	3,937	0	0	3,872	0	0	24	0	59,9	37,1	0,5	0,46	-
21.06.2025	0,353	0	3,889	0	0	3,826	0	0	24	0	59,5	37,4	0,49	0,46	-
22.06.2025	0,338	0	3,816	0	0	3,754	0	0	24	0	59,8	38,3	0,49	0,46	-
23.06.2025	0,377	0	3,923	0	0	3,86	0	0	24	0	59,5	36,1	0,5	0,46	-
Итого:	10,895	0	122,861	0	0	120,882	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,602														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1936,877	22908,21	0	0,567	22388,401	0	0,562	21941	504
23.06.2025	1947,772	23031,072	0	0,567	22509,282	0	0,562	22685	504

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:29:46