

# #3566#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Хозяин, ООО, УК  
Баграмяна 36, Калининград  
6323  
ТВ7 (АСЦП)  
14014655  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,691	0	11,447	0	0	11,238	0	0	24	0	63,2	48,5	0,49	0,44	-
25.06.2022	0,587	0	11,322	0	0	11,116	0	0	24	0	63,2	50,6	0,49	0,44	-
26.06.2022	0,609	0	11,004	0	0	10,801	0	0	24	0	63,7	50,2	0,49	0,44	-
27.06.2022	0,643	0	10,421	0	0	10,23	0	0	24	0	63,4	48,4	0,49	0,44	-
28.06.2022	0,62	0	10,185	0	0	9,999	0	0	24	0	63,3	48,5	0,49	0,44	-
29.06.2022	0,143	0	3,832	0	0	3,78	0	0	24	0	53,1	46,7	0,17	0,16	-
30.06.2022	0	0	0,592	0	0	0,591	0	0	24	0	26	30,8	0	0	-
01.07.2022	0	0	0,354	0	0	0,353	0	0	24	0	25,2	28	0	0	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	24	0	0	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,2	0	0	-
04.07.2022	0,001	0	0,549	0	0	0,547	0	0	24	0	24,3	24,1	0,01	0,01	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	23,1	0,02	0,02	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,9	0,02	0,02	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,7	0,02	0,02	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,7	0,02	0,02	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,6	0,02	0,02	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,1	0,02	0,01	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,8	0,01	0,01	-
12.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,9	0,01	0,01	-
13.07.2022	0	0	0,321	0	0	0,32	0	0	24	0	23,2	23,1	0,08	0,08	-
14.07.2022	0	0	0,243	0	0	0,242	0	0	24	0	23,4	23,2	0,07	0,07	-
15.07.2022	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	24	0	23,3	22,3	0,02	0,02	-
16.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,5	0,02	0,02	-
17.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,2	0,02	0,02	-
18.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,1	0,02	0,02	-
19.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,4	0,02	0,02	-
20.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,5	0,02	0,02	-
21.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,8	0,02	0,02	-
22.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,3	0,02	0,02	-
23.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,5	0,02	0,02	-
Итого:	3,294	0	60,31	0	0	59,257	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,787														

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	1327,639	14871,113	0,04	0	14516,766	0	0	12956	64
23.07.2022	1330,935	14931,423	0,04	0	14576,023	0	0	13676	64

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 12:56:03