

#142169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хозяин, ООО, УК

Баграмяна 36, Калининград

6323

ТВ7 (ASCII)

14014655

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,334	0	3,692	0	0	3,633	0	0	24	0	59,2	37,2	0,5	0,46	-
25.06.2025	0,084	0	1,102	0	0	1,088	0	0	24	0	51,7	33,2	0,16	0,16	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	21,9	0	0	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,9	0	0	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,6	0	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,3	0	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21	0	0	-
01.07.2025	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	20,9	21,1	0,24	0,24	-
02.07.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	21,6	21	0,45	0,45	-
03.07.2025	0,001	0	2,296	0	0	2,29	0	0	24	0	26	25,9	0,27	0,27	-
04.07.2025	0,178	0	7,054	0	0	7,001	0	0	24	0	37,8	31,8	0,32	0,29	-
05.07.2025	0,353	0	5,46	0	0	5,364	0	0	24	0	62,1	46,4	0,52	0,45	-
06.07.2025	0,317	0	4,975	0	0	4,888	0	0	24	0	61,8	46,4	0,51	0,45	-
07.07.2025	0,361	0	4,87	0	0	4,784	0	0	24	0	61,9	43,9	0,51	0,45	-
08.07.2025	0,388	0	4,545	0	0	4,467	0	0	24	0	61,5	40,8	0,5	0,45	-
09.07.2025	0,371	0	4,165	0	0	4,095	0	0	24	0	60,7	39	0,5	0,45	-
10.07.2025	0,401	0	4,298	0	0	4,224	0	0	24	0	61,1	38,4	0,5	0,45	-
11.07.2025	0,4	0	4,241	0	0	4,169	0	0	24	0	60,9	37,9	0,5	0,45	-
12.07.2025	0,367	0	4,099	0	0	4,03	0	0	24	0	60,6	38,9	0,5	0,45	-
13.07.2025	0,349	0	4,089	0	0	4,02	0	0	24	0	60,8	40	0,5	0,46	-
14.07.2025	0,41	0	4,219	0	0	4,147	0	0	24	0	60,8	37,3	0,5	0,45	-
15.07.2025	0,418	0	4,146	0	0	4,075	0	0	24	0	61,1	36,6	0,5	0,45	-
16.07.2025	0,369	0	4,006	0	0	3,938	0	0	24	0	60,6	38,2	0,5	0,45	-
17.07.2025	0,363	0	3,976	0	0	3,909	0	0	24	0	60,5	38,3	0,5	0,45	-
18.07.2025	0,363	0	3,961	0	0	3,895	0	0	24	0	60,2	38	0,49	0,45	-
19.07.2025	0,333	0	3,901	0	0	3,838	0	0	24	0	59,4	38,7	0,49	0,45	-
20.07.2025	0,33	0	3,977	0	0	3,911	0	0	24	0	60,2	40	0,5	0,46	-
21.07.2025	0,37	0	4,016	0	0	3,948	0	0	24	0	60,5	38,1	0,5	0,45	-
22.07.2025	0,363	0	3,962	0	0	3,896	0	0	24	0	60,1	37,8	0,5	0,45	-
23.07.2025	0,359	0	3,978	0	0	3,914	0	0	24	0	59,3	37,4	0,49	0,45	-
Итого:	7,582	0	95,052	0	0	93,548	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,811														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1947,772	23031,072	0	0,567	22509,282	0	0,562	22685	504
23.07.2025	1955,354	23126,123	0	0,567	22602,83	0	0,562	23405	504

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:37:56