

#28525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 36, Калининград
6323
ТВ7 (АСЦП)
14014655
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,3	0	3	0	0	2,956	0	0	24	0	55,8	31,5	0,51	0,45	-
25.07.2023	0,281	0	2,944	0	0	2,903	0	0	24	0	55,3	32,1	0,51	0,45	-
26.07.2023	0,271	0	2,908	0	0	2,868	0	0	24	0	54,6	32	0,5	0,45	-
27.07.2023	0,302	0	3,148	0	0	3,104	0	0	24	0	55,1	31,9	0,51	0,45	-
28.07.2023	0,307	0	3,055	0	0	3,012	0	0	24	0	55,6	31,2	0,51	0,45	-
29.07.2023	0,291	0	3,056	0	0	3,012	0	0	24	0	55,6	32,6	0,51	0,45	-
30.07.2023	0,29	0	3,049	0	0	3,005	0	0	24	0	55,5	32,5	0,51	0,45	-
31.07.2023	0,294	0	2,953	0	0	2,911	0	0	24	0	55,3	31,2	0,5	0,45	-
01.08.2023	0,281	0	2,855	0	0	2,815	0	0	24	0	54,9	31,1	0,51	0,45	-
02.08.2023	0,248	0	2,694	0	0	2,658	0	0	24	0	53,5	31,1	0,5	0,46	-
03.08.2023	0,237	0	2,586	0	0	2,552	0	0	24	0	53,1	30,9	0,49	0,46	-
04.08.2023	0,253	0	2,701	0	0	2,666	0	0	24	0	53,4	30,7	0,5	0,46	-
05.08.2023	0,24	0	2,669	0	0	2,633	0	0	24	0	53,7	31,9	0,49	0,46	-
06.08.2023	0,205	0	2,426	0	0	2,395	0	0	24	0	52,7	32,2	0,49	0,46	-
07.08.2023	0,217	0	2,46	0	0	2,43	0	0	24	0	51,4	30,1	0,48	0,46	-
08.08.2023	0,241	0	2,627	0	0	2,593	0	0	24	0	52,6	30,4	0,48	0,46	-
09.08.2023	0,255	0	2,703	0	0	2,667	0	0	24	0	53,2	30,3	0,48	0,46	-
10.08.2023	0,266	0	2,764	0	0	2,728	0	0	24	0	53,4	30,2	0,48	0,46	-
11.08.2023	0,472	0	8,657	0	0	8,506	0	0	24	0	61,6	48,3	0,48	0,46	-
12.08.2023	0,511	0	13,479	0	0	13,234	0	0	24	0	63	53,8	0,48	0,46	-
13.08.2023	0,543	0	13,538	0	0	13,291	0	0	24	0	63,1	53,3	0,48	0,46	-
14.08.2023	0,643	0	13,042	0	0	12,801	0	0	24	0	63,8	51,8	0,48	0,46	-
15.08.2023	0,683	0	13,801	0	0	13,545	0	0	24	0	63,8	51,7	0,48	0,46	-
16.08.2023	0,669	0	15,03	0	0	14,741	0	0	24	0	65	54,2	0,5	0,46	-
17.08.2023	0,65	0	14,241	0	0	13,971	0	0	24	0	64,6	53,5	0,49	0,46	-
18.08.2023	0,634	0	14,077	0	0	13,81	0	0	24	0	64,6	53,6	0,49	0,46	-
19.08.2023	0,592	0	14,083	0	0	13,815	0	0	24	0	64,5	54,2	0,49	0,46	-
20.08.2023	0,593	0	14,191	0	0	13,92	0	0	24	0	64,7	54,5	0,49	0,45	-
21.08.2023	0,639	0	14,09	0	0	13,821	0	0	24	0	64,9	53,8	0,49	0,46	-
22.08.2023	0,628	0	13,669	0	0	13,409	0	0	24	0	64,6	53,4	0,49	0,45	-
23.08.2023	0,64	0	13,957	0	0	13,69	0	0	24	0	64,8	53,6	0,49	0,45	-
Итого:	12,676	0	226,453	0	0	222,462	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,028														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	577,429	5067,777	0	0	4947,58	0	0	5863	502
23.08.2023	590,105	5294,227	0	0	5170,043	0	0	6607	502

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:34:56