

#145040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хозяин, ООО, УК

Баграмяна 36, Калининград

6323

ТВ7 (ASCII)

14014655

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,394	0	4,144	0	0	4,074	0	0	24	0	60,5	37,4	0,5	0,45	-
25.07.2025	0,401	0	4,231	0	0	4,159	0	0	24	0	60,6	37,6	0,5	0,46	-
26.07.2025	0,362	0	4,196	0	0	4,124	0	0	24	0	61,2	40,2	0,51	0,46	-
27.07.2025	0,346	0	4,073	0	0	4,005	0	0	24	0	60,6	39,9	0,51	0,46	-
28.07.2025	0,382	0	4,063	0	0	3,995	0	0	24	0	60,6	37,8	0,51	0,46	-
29.07.2025	0,348	0	3,784	0	0	3,721	0	0	24	0	60	37,6	0,5	0,45	-
30.07.2025	0,315	0	3,499	0	0	3,444	0	0	24	0	58,8	36,9	0,49	0,46	-
31.07.2025	0,352	0	3,684	0	0	3,625	0	0	24	0	59	35,9	0,49	0,46	-
01.08.2025	0,367	0	3,918	0	0	3,852	0	0	24	0	60,3	37,6	0,5	0,46	-
02.08.2025	0,323	0	3,96	0	0	3,894	0	0	24	0	60,3	40,5	0,5	0,46	-
03.08.2025	0,315	0	3,908	0	0	3,844	0	0	24	0	60,1	40,5	0,5	0,46	-
04.08.2025	0,363	0	4,121	0	0	4,052	0	0	24	0	60,5	39,1	0,5	0,45	-
05.08.2025	0,347	0	3,83	0	0	3,766	0	0	24	0	60,5	38,4	0,5	0,46	-
06.08.2025	0,369	0	4,01	0	0	3,943	0	0	24	0	59,8	37,4	0,5	0,46	-
07.08.2025	0,367	0	3,945	0	0	3,88	0	0	24	0	59,9	37,3	0,5	0,46	-
08.08.2025	0,37	0	3,803	0	0	3,74	0	0	24	0	59,8	36,2	0,49	0,46	-
09.08.2025	0,336	0	3,791	0	0	3,729	0	0	24	0	59,6	38,1	0,49	0,46	-
10.08.2025	0,319	0	3,797	0	0	3,737	0	0	24	0	59,2	38,8	0,5	0,47	-
11.08.2025	0,364	0	3,85	0	0	3,787	0	0	24	0	59,6	36,6	0,5	0,47	-
12.08.2025	0,355	0	3,865	0	0	3,803	0	0	24	0	59,2	36,9	0,5	0,47	-
13.08.2025	0,356	0	3,771	0	0	3,708	0	0	24	0	60,1	37,1	0,5	0,47	-
14.08.2025	0,319	0	3,404	0	0	3,35	0	0	24	0	58,6	35,9	0,5	0,47	-
15.08.2025	0,324	0	3,348	0	0	3,295	0	0	24	0	58,7	35,2	0,5	0,47	-
16.08.2025	0,295	0	3,32	0	0	3,268	0	0	24	0	58,3	36,7	0,5	0,47	-
17.08.2025	0,313	0	3,38	0	0	3,326	0	0	24	0	58,6	36,1	0,5	0,47	-
18.08.2025	0,35	0	3,611	0	0	3,554	0	0	24	0	58,6	35,1	0,5	0,47	-
19.08.2025	0,319	0	3,369	0	0	3,316	0	0	24	0	58,8	35,8	0,48	0,46	-
20.08.2025	0,325	0	3,372	0	0	3,321	0	0	24	0	57,8	34,4	0,48	0,46	-
21.08.2025	0,333	0	3,428	0	0	3,374	0	0	24	0	58,5	34,9	0,49	0,47	-
22.08.2025	0,312	0	3,385	0	0	3,333	0	0	24	0	58,1	35,7	0,49	0,47	-
23.08.2025	0,281	0	3,299	0	0	3,248	0	0	24	0	58	37,3	0,49	0,47	-
Итого:	10,622	0	116,159	0	0	114,267	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,537														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1955,354	23126,123	0	0,567	22602,83	0	0,562	23405	504
23.08.2025	1965,978	23242,285	0	0,567	22717,099	0	0,562	24149	504

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 12:52:11