

#34473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 36, Калининград
6323
ТВ7 (АСЦП)
14014655
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,659	0	14,098	0	0	13,826	0	0	24	0	65,2	53,8	0,49	0,45	-
25.08.2023	0,632	0	13,309	0	0	13,052	0	0	24	0	65,2	53,7	0,49	0,45	-
26.08.2023	0,589	0	12,643	0	0	12,4	0	0	23	1	65	53,7	0,49	0,45	-
27.08.2023	0,598	0	13,522	0	0	13,259	0	0	23	1	65,3	54,6	0,49	0,45	-
28.08.2023	0,622	0	12,677	0	0	12,439	0	0	24	0	64,2	52,3	0,48	0,45	-
29.08.2023	0,611	0	12,73	0	0	12,492	0	0	24	0	64,1	52,4	0,48	0,45	-
30.08.2023	0,589	0	11,74	0	0	11,527	0	0	24	0	62,9	50,7	0,47	0,45	-
31.08.2023	0,604	0	13,89	0	0	13,643	0	0	24	0	62,4	51,8	0,49	0,46	-
01.09.2023	0,593	0	14,094	0	0	13,842	0	0	24	0	62,5	52,3	0,49	0,46	-
02.09.2023	0,597	0	14,738	0	0	14,466	0	0	24	0	63,5	53,6	0,49	0,46	-
03.09.2023	0,607	0	14,698	0	0	14,425	0	0	24	0	63,9	53,8	0,49	0,46	-
04.09.2023	0,655	0	14,648	0	0	14,381	0	0	24	0	63,2	52,4	0,49	0,46	-
05.09.2023	0,638	0	14,772	0	0	14,5	0	0	24	0	63,5	53	0,49	0,46	-
06.09.2023	0,674	0	14,898	0	0	14,622	0	0	24	0	63,8	52,8	0,49	0,46	-
07.09.2023	0,699	0	15,127	0	0	14,843	0	0	24	0	64,4	53,2	0,49	0,46	-
08.09.2023	0,671	0	15,118	0	0	14,833	0	0	24	0	64,2	53,4	0,49	0,46	-
09.09.2023	0,621	0	14,698	0	0	14,422	0	0	24	0	64,2	54	0,49	0,46	-
10.09.2023	0,601	0	14,443	0	0	14,172	0	0	24	0	64,2	54,1	0,49	0,46	-
11.09.2023	0,641	0	14,503	0	0	14,23	0	0	24	0	64,2	53,5	0,49	0,46	-
12.09.2023	0,615	0	14,222	0	0	13,953	0	0	24	0	64,5	54	0,49	0,46	-
13.09.2023	0,644	0	13,641	0	0	13,383	0	0	24	0	64,5	53,1	0,49	0,46	-
14.09.2023	0,609	0	13,653	0	0	13,403	0	0	24	0	63,4	52,5	0,49	0,46	-
15.09.2023	0,621	0	14,028	0	0	13,767	0	0	24	0	63,8	53,1	0,49	0,46	-
16.09.2023	0,627	0	14,181	0	0	13,909	0	0	24	0	64,9	54,2	0,49	0,46	-
17.09.2023	0,582	0	13,946	0	0	13,681	0	0	24	0	64,6	54,4	0,49	0,46	-
18.09.2023	0,647	0	14,083	0	0	13,817	0	0	24	0	64,6	53,4	0,49	0,46	-
19.09.2023	0,296	0	8,462	0	0	8,337	0	0	24	0	55,6	47,9	0,38	0,36	-
20.09.2023	0,618	0	17,787	0	0	17,481	0	0	24	0	61,3	52,8	0,5	0,46	-
21.09.2023	0,744	0	15,438	0	0	15,132	0	0	24	0	66,1	54,4	0,5	0,46	-
22.09.2023	0,742	0	14,293	0	0	14,011	0	0	24	0	65,8	53,2	0,49	0,46	-
23.09.2023	0,678	0	13,903	0	0	13,635	0	0	24	0	65,1	53,2	0,49	0,46	-
Итого:	19,324	0	433,983	0	0	425,883	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,615														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	590,105	5294,227	0	0	5170,043	0	0	6607	502
23.09.2023	609,431	5728,211	0	0	5595,926	0	0	7349	504

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 11:19:38