

#148482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хозяин, ООО, УК

Баграмяна 36, Калининград

6323

ТВ7 (ASCII)

14014655

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,286	0	3,397	0	0	3,345	0	0	24	0	57,5	37,1	0,49	0,47	-
25.08.2025	0,304	0	3,366	0	0	3,318	0	0	24	0	55,6	33,7	0,49	0,47	-
26.08.2025	0,345	0	3,5	0	0	3,446	0	0	24	0	58,1	34,2	0,49	0,47	-
27.08.2025	0,345	0	3,523	0	0	3,468	0	0	24	0	58,3	34,5	0,49	0,47	-
28.08.2025	0,353	0	3,649	0	0	3,593	0	0	24	0	57,8	34,3	0,49	0,47	-
29.08.2025	0,342	0	3,49	0	0	3,436	0	0	24	0	58,5	34,7	0,49	0,47	-
30.08.2025	0,331	0	3,553	0	0	3,498	0	0	24	0	58,2	35,6	0,49	0,47	-
31.08.2025	0,32	0	3,504	0	0	3,449	0	0	24	0	58,6	36,4	0,49	0,47	-
01.09.2025	0,315	0	3,523	0	0	3,468	0	0	24	0	58,3	36,6	0,49	0,47	-
02.09.2025	0,073	0	1,268	0	0	1,251	0	0	24	0	52,4	38,4	0,18	0,17	-
03.09.2025	0,263	0	3,031	0	0	2,988	0	0	24	0	55,1	34,1	0,43	0,41	-
04.09.2025	0,357	0	3,526	0	0	3,47	0	0	24	0	59	34,4	0,5	0,47	-
05.09.2025	0,374	0	3,544	0	0,005	3,487	0	0,005	24	0	59,5	34	0,5	0,47	-
06.09.2025	0,315	0,001	3,458	0	0	3,402	0	0	24	0	59,3	37,1	0,5	0,47	-
07.09.2025	0,294	0	3,35	0	0	3,297	0	0	24	0	58,4	37,1	0,5	0,47	-
08.09.2025	0,349	0	3,554	0	0	3,497	0	0	24	0	59,4	35,5	0,5	0,46	-
09.09.2025	0,323	0	3,375	0	0	3,321	0	0	24	0	59,1	35,9	0,5	0,46	-
10.09.2025	0,313	0	3,306	0	0	3,255	0	0	24	0	58,5	35,5	0,5	0,46	-
11.09.2025	0,312	0	3,227	0	0	3,178	0	0	24	0	57,7	34,3	0,5	0,46	-
12.09.2025	0,334	0	3,248	0	0	3,197	0	0	24	0	58,5	33,5	0,5	0,46	-
13.09.2025	0,288	0	3,19	0	0	3,14	0	0	24	0	58,4	36,4	0,5	0,46	-
14.09.2025	0,261	0	3,026	0	0	2,979	0	0	24	0	57,8	36,9	0,49	0,46	-
15.09.2025	0,295	0	3,163	0	0	3,115	0	0	24	0	57,5	34,8	0,5	0,47	-
16.09.2025	0,31	0	3,187	0	0	3,137	0	0	24	0	58,3	34,7	0,5	0,47	-
17.09.2025	0,298	0	3,168	0	0	3,119	0	0	24	0	57,7	34,9	0,5	0,47	-
18.09.2025	0,323	0	3,361	0	0	3,309	0	0	24	0	57,9	34,6	0,5	0,47	-
19.09.2025	0,319	0	3,264	0	0	3,213	0	0	24	0	58,4	34,7	0,5	0,47	-
20.09.2025	0,265	0	2,904	0	0	2,861	0	0	24	0	56,8	34,7	0,5	0,47	-
21.09.2025	0,245	0	2,865	0	0	2,822	0	0	24	0	56,9	36,1	0,5	0,48	-
22.09.2025	0,276	0	2,864	0	0	2,821	0	0	24	0	56,6	33,3	0,5	0,48	-
23.09.2025	0,288	0	2,934	0	0	2,892	0	0	24	0	56,2	32,4	0,49	0,47	-
Итого:	9,416	0	100,318	0	0,005	98,772	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,249														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1965,978	23242,285	0	0,567	22717,099	0	0,562	24149	504
23.09.2025	1975,396	23342,604	0	0,572	22815,868	0	0,567	24893	504

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 12:44:27