

#3578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 24.12.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 36, Калининград
6323
ТВ7 (АСЦП)
14014655
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 4,699 | 0 | 40,804 | 0 | 0 | 39,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 51,9 | 0,55 | 0,33 | - |
| 25.11.2022 | 4,505 | 0 | 36,133 | 0 | 0 | 35,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 49 | 0,54 | 0,33 | - |
| 26.11.2022 | 4,177 | 0 | 32,083 | 0 | 0 | 31,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 47 | 0,55 | 0,33 | - |
| 27.11.2022 | 3,749 | 0 | 30,096 | 0 | 0 | 29,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 45,4 | 0,54 | 0,32 | - |
| 28.11.2022 | 3,838 | 0 | 31,439 | 0 | 0 | 30,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 45,5 | 0,52 | 0,32 | - |
| 29.11.2022 | 3,926 | 0 | 32,918 | 0 | 0 | 32,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 46,2 | 0,52 | 0,33 | - |
| 30.11.2022 | 3,561 | 0 | 29,959 | 0 | 0 | 29,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 47,1 | 0,53 | 0,32 | - |
| 01.12.2022 | 3,973 | 0 | 31,854 | 0 | 0 | 31,022 | 0 | 0 | 22 | 2 | 77,1 | 46,6 | 0,53 | 0,32 | - |
| 02.12.2022 | 4,398 | 0 | 35,417 | 0 | 0 | 34,458 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 48,2 | 0,52 | 0,32 | - |
| 03.12.2022 | 4,522 | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 36,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 49,9 | 0,51 | 0,32 | - |
| 04.12.2022 | 4,222 | 0 | 34,003 | 0 | 0 | 33,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 48,2 | 0,53 | 0,32 | - |
| 05.12.2022 | 4,454 | 0 | 37,094 | 0 | 0 | 36,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 48,2 | 0,54 | 0,33 | - |
| 06.12.2022 | 4,074 | 0 | 33,578 | 0 | 0 | 32,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 46,9 | 0,57 | 0,33 | - |
| 07.12.2022 | 3,812 | 0 | 30,55 | 0 | 0 | 29,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 45,5 | 0,57 | 0,33 | - |
| 08.12.2022 | 4,015 | 0 | 33,258 | 0 | 0 | 32,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 46,6 | 0,57 | 0,33 | - |
| 09.12.2022 | 4,325 | 0 | 34,667 | 0 | 0 | 33,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 47,9 | 0,57 | 0,33 | - |
| 10.12.2022 | 4,256 | 0 | 32,987 | 0 | 0 | 32,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 48,3 | 0,57 | 0,33 | - |
| 11.12.2022 | 4,503 | 0 | 36,75 | 0 | 0 | 35,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 50,3 | 0,56 | 0,31 | - |
| 12.12.2022 | 4,244 | 0 | 32,952 | 0 | 0 | 32,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 47,1 | 0,56 | 0,33 | - |
| 13.12.2022 | 4,361 | 0 | 34,48 | 0 | 0 | 33,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 47,2 | 0,56 | 0,33 | - |
| 14.12.2022 | 4,916 | 0 | 38,833 | 0 | 0 | 37,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 50,3 | 0,55 | 0,34 | - |
| 15.12.2022 | 5,197 | 0 | 39,413 | 0 | 0 | 38,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,1 | 52,7 | 0,55 | 0,34 | - |
| 16.12.2022 | 4,941 | 0 | 35,125 | 0 | 0 | 34,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,4 | 49,8 | 0,56 | 0,33 | - |
| 17.12.2022 | 5,05 | 0 | 37,05 | 0 | 0 | 35,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,8 | 51,3 | 0,56 | 0,33 | - |
| 18.12.2022 | 5,057 | 0 | 39,11 | 0 | 0 | 37,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 51,8 | 0,55 | 0,33 | - |
| 19.12.2022 | 5,192 | 0 | 39,196 | 0 | 0 | 38,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 50,9 | 0,55 | 0,34 | - |
| 20.12.2022 | 4,11 | 0 | 31,479 | 0 | 0 | 30,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 44,9 | 0,56 | 0,33 | - |
| 21.12.2022 | 3,881 | 0 | 34,022 | 0 | 0 | 33,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 44,6 | 0,56 | 0,34 | - |
| 22.12.2022 | 3,654 | 0 | 31,886 | 0 | 0 | 31,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 43,6 | 0,56 | 0,33 | - |
| 23.12.2022 | 3,652 | 0 | 32,481 | 0 | 0 | 31,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 43,3 | 0,56 | 0,34 | - |
| 24.12.2022 | 4,014 | 0 | 38,594 | 0 | 0 | 37,698 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 46,8 | 0,55 | 0,34 | - |
| Итого: | 133,278 | 0 | 1075,411 | 0 | 0 | 1046,443 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,833 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 10,747 | 99,064 | 0 | 0 | 96,41 | 0 | 0 | 57 | 500 |
| 24.12.2022 | 144,029 | 1174,477 | 0 | 0 | 1142,854 | 0 | 0 | 799 | 502 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 8:33:07