

#118496#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242163

Номер абонента:

Барнаулская,4 ПАО Промсвязьбанк

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 20.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.02	1,988	87,8	87,4	---	0,4	82,38	59,84	0,90	0,50	24,00
21.02	1,839	79,3	79,0	---	0,3	80,68	57,59	0,90	0,50	24,00
22.02	1,585	65,1	65,0	---	0,2	77,01	52,77	0,90	0,50	24,00
23.02	1,591	73,8	73,3	---	0,5	75,61	54,16	0,90	0,50	24,00
24.02	1,454	60,9	60,7	---	0,3	73,76	49,98	0,90	0,50	24,00
25.02	1,448	66,9	66,4	---	0,5	71,59	50,02	0,90	0,50	24,00
26.02	1,284	52,2	51,9	---	0,3	71,62	47,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,19	486,1	483,7	0,0	2,4	76,63	53,71	0,90	0,50	168,00
27.02	1,194	48,7	48,4	---	0,3	69,74	45,30	0,90	0,50	24,00
28.02	1,258	51,3	51,0	---	0,3	70,48	46,04	0,90	0,50	24,00
01.03	1,360	56,7	56,4	---	0,3	72,90	49,01	0,90	0,50	24,00
02.03	1,291	52,3	52,0	---	0,3	72,63	48,03	0,90	0,50	24,00
03.03	1,233	49,7	49,4	---	0,3	70,56	45,82	0,90	0,50	24,00
04.03	1,138	43,2	43,0	---	0,2	70,26	44,02	0,90	0,50	24,00
05.03	1,026	37,7	37,5	---	0,2	69,56	42,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,50	339,6	337,8	0,0	1,9	70,99	46,04	0,90	0,50	168,00
06.03	1,015	36,6	36,5	---	0,2	69,83	42,19	0,90	0,50	24,00
07.03	1,006	38,5	38,3	---	0,2	69,51	43,49	0,90	0,50	24,00
08.03	0,934	36,9	36,7	---	0,2	69,27	44,05	0,90	0,50	24,00
09.03	0,848	32,2	32,0	---	0,2	69,06	42,81	0,90	0,50	24,00
10.03	0,841	28,2	28,1	---	0,1	69,75	40,01	0,90	0,50	24,00
11.03	1,190	48,5	48,2	---	0,3	69,99	45,55	0,90	0,50	24,00
12.03	1,110	42,7	42,5	---	0,3	70,51	44,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,95	263,8	262,3	0,0	1,5	69,74	43,49	0,90	0,50	168,00
13.03	1,201	44,6	44,4	---	0,2	72,58	45,74	0,90	0,50	24,00
14.03	1,372	53,8	53,6	---	0,2	74,44	49,03	0,90	0,50	24,00
15.03	1,403	61,5	61,1	---	0,4	74,63	51,89	0,90	0,50	24,00
16.03	1,453	61,0	60,7	---	0,3	75,11	51,37	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.03	2,946	122,7	122,1	---	0,6	74,01	49,01	0,90	0,50	48,00
19.03	1,271	53,2	52,9	---	0,3	71,50	47,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,65	396,8	394,8	0,0	2,0	73,84	49,28	0,90	0,50	168,00
20.03	1,140	50,5	50,0	---	0,4	70,84	48,32	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,14	50,5	50,0	0,0	0,4	70,84	48,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	37,42	1536,8	1528,6	0,0	8,2	73,29	48,94	0,90	0,50	696,0
						dT=	24,35			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		37,42					
Показания интеграторов	На 24:00 19.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 10:00 21.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	186,11	223,53	37,42		224,01		
Расход теплоносителя M1, т	9175,6	10712,4	1536,8		10732,4		
Расход теплоносителя M2, т	9103,4	10632,0	1528,6		10651,8		
Время наработки, ч	4526,4	5222,4	696,0		5232,6		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

