

#126064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Промсвязьбанк, ПАО
Барнаульская 4, Калининград
2976
ТЭМ-104
1242163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,065	43,259	42,433	42,335	42,052	24	24	0	0	69,1	44,1	9	5,1	5,6
22.03.2025	0,985	40,801	40,044	39,902	39,653	24	24	0	0	70,4	45,7	9	5,1	5,7
23.03.2025	0,961	38,692	37,957	37,865	37,618	24	24	0	0	69,2	43,9	9	5,1	6,8
24.03.2025	1,066	42,031	41,236	41,126	40,873	24	24	0	0	69,5	43,6	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,039	48,327	47,301	47,288	46,799	24	24	0	0	69,4	47,6	9	5,1	4,4
26.03.2025	0,997	36,62	35,91	35,837	35,629	24	24	0	0	69,2	41,5	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,004	38,276	37,536	37,461	37,228	24	24	0	0	69,1	42,4	9	5,1	5,7
28.03.2025	0,837	28,865	28,316	28,244	28,113	24	24	0	0	69,4	39,8	9	5,1	8,9
29.03.2025	0,785	28,181	27,656	27,582	27,447	24	24	0	0	69	40,6	9	5,1	9,9
30.03.2025	0,85	29,939	29,36	29,298	29,144	24	24	0	0	69,3	40,4	9	5,1	6,8
31.03.2025	0,916	32,633	32,008	31,932	31,766	24	24	0	0	69,4	40,8	9	5,1	5,9
01.04.2025	0,974	36,124	35,432	35,345	35,145	24	24	0	0	69,5	42	9	5,1	-
02.04.2025	0,87	31,404	30,803	30,729	30,564	24	24	0	0	69,4	41,2	9	5,1	-
03.04.2025	0,742	24,071	23,634	23,549	23,478	23	23	0	0	69,8	38,4	9	5,1	-
04.04.2025	0,88	31,358	30,762	30,682	30,527	24	24	0	0	69,5	40,9	9	5,1	-
05.04.2025	1,159	45,305	44,493	44,251	44,049	24	24	0	0	72,5	46,4	9	5,1	-
06.04.2025	1,285	52,568	51,678	51,291	51,092	24	24	0	0	74,2	49,3	9	5,1	-
07.04.2025	1,204	45,615	44,858	44,518	44,399	24	24	0	0	73,8	46,9	9	5,1	-
08.04.2025	1,139	43,621	42,842	42,63	42,44	24	24	0	0	71,6	44,9	9	5,1	-
09.04.2025	1,217	48,966	48,081	47,848	47,599	24	24	0	0	71,7	46,4	9	5,1	-
10.04.2025	1,273	55,055	54,04	53,795	53,454	24	24	0	0	71,8	48,2	9	5,1	-
11.04.2025	1,033	39,566	38,833	38,688	38,483	24	24	0	0	70,7	44	9	5,1	-
12.04.2025	0,929	37,015	36,322	36,211	35,991	24	24	0	0	69,8	44,2	9	5,1	-
13.04.2025	0,729	24,94	24,481	24,405	24,308	24	24	0	0	69,3	39,5	9	5,1	-
14.04.2025	0,654	20,707	20,354	20,264	20,231	24	24	0	0	69,2	37	9	5,1	-
15.04.2025	0,317	10,27	10,082	10,049	10,018	24	24	0	0	69,3	37,8	9	5,1	-
16.04.2025	0	0,011	0	0,011	0	24	24	0	0	31,2	19,7	9	5,1	-
17.04.2025	0	0,022	0	0,022	0	24	24	0	0	30,4	20,7	9	5,1	-
18.04.2025	0	0,032	0	0,033	0	24	24	0	0	27,3	19,5	9	5,1	-
19.04.2025	0	0,007	0	0,006	0	24	24	0	0	25,1	22,8	9	5,1	-
20.04.2025	0	0,016	0	0,016	0	24	24	0	0	24,2	22,5	9	5,1	-
Итого:	24,91	954,297	936,452	933,213	928,1	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,91													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	223,529	10972,619	10770,312	10712,416	10632,028	5222,41	0,04
20.04.2025	248,439	11926,918	11706,766	11645,627	11560,128	5965,41	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 9:05:10