

# #3516#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО  
Адрес потребителя Барнавальская 4, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 2976  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1242163  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,705	23,941	23,84	23,461	23,695	24	24	0	0	67	37	9	5,1	-
22.04.2023	0,75	30,781	30,535	30,215	30,324	24	24	0	0	63,8	39,1	9	5,1	-
23.04.2023	0,718	29,094	28,855	28,551	28,652	24	24	0	0	64,5	39,4	9	5,1	-
24.04.2023	0,724	29,668	29,23	29,117	29,027	24	24	0	0	63,9	39,1	9	5,1	-
25.04.2023	0,728	28,66	28,074	28,133	27,895	24	24	0	0	64	38,2	9	5,1	-
26.04.2023	0,829	32,965	32,34	32,348	32,121	24	24	0	0	64,2	38,7	9	5,1	-
27.04.2023	0,871	34,602	34	33,938	33,758	24	24	0	0	65,2	39,6	9	5,1	-
28.04.2023	0,918	37,441	36,82	36,723	36,547	24	24	0	0	65,5	40,6	9	5,1	-
29.04.2023	0,83	33,148	32,574	32,52	32,344	24	24	0	0	64,9	39,4	9	5,1	-
30.04.2023	0,795	32,258	31,68	31,656	31,461	24	24	0	0	64,2	39,1	9	5,1	-
01.05.2023	0,804	32,863	32,406	32,242	32,176	24	24	0	0	64,7	39,8	9	5,1	-
02.05.2023	0,804	31,023	30,645	30,438	30,441	24	24	0	0	64,7	38,4	9	5,1	-
03.05.2023	0,536	22,703	22,633	22,277	22,465	24	24	0	0	64,4	40,5	9	5,1	-
04.05.2023	0,054	4,434	4,418	4,379	4,387	24	24	0	0	52,6	40,3	9	5,1	-
05.05.2023	0,054	4,387	4,391	4,332	4,355	24	24	0	0	52,8	40,4	9	5,1	-
06.05.2023	0,035	4,43	4,453	4,375	4,414	24	24	0	0	52,1	44,1	9	5,1	-
07.05.2023	0,035	4,332	4,332	4,273	4,293	24	24	0	0	52,1	44	9	5,1	-
08.05.2023	0,037	4,312	4,305	4,262	4,27	24	24	0	0	52,2	43,6	9	5,1	-
09.05.2023	0,034	4,246	4,254	4,191	4,215	24	24	0	0	52,1	43,9	9	5,1	-
10.05.2023	0,055	4,414	4,426	4,359	4,391	24	24	0	0	53,2	40,6	9	5,1	-
11.05.2023	0,056	4,355	4,355	4,297	4,324	24	24	0	0	53,2	40,3	9	5,1	-
12.05.2023	0,053	4,348	4,328	4,289	4,297	24	24	0	0	53,2	40,8	9	5,1	-
13.05.2023	0,037	4,008	4,008	3,961	3,973	23,5	23,5	0	0	52,4	43,1	9	5,1	-
14.05.2023	0,034	4,055	4,043	4,004	4,004	24	24	0	0	52,6	44,2	9	5,1	-
15.05.2023	0,052	4,164	4,109	4,109	4,082	24	24	0	0	53	40,5	9	5,1	-
16.05.2023	0,054	4,242	4,176	4,184	4,145	24	24	0	0	53,2	40,3	9	5,1	-
17.05.2023	0,052	4,34	4,277	4,289	4,246	24	24	0	0	53	40,8	9	5,1	-
18.05.2023	0,055	4,84	4,754	4,777	4,711	24	24	0	0	53	41,6	9	5,1	-
19.05.2023	0,054	4,531	4,473	4,469	4,441	24	24	0	0	53,2	41,2	9	5,1	-
20.05.2023	0,035	4,105	4,047	4,055	4,012	24	24	0	0	52,4	43,7	9	5,1	-
Итого:	10,798	472,69	466,781	464,224	463,466	719,5	719,5	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,798													

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,5

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	817,274	38511,262	38829,242	37566,469	38319,785	23405,26	0,02
20.05.2023	828,072	38983,953	39296,023	38030,691	38783,25	24124,76	0,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:18:00