

#3518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО
Адрес потребителя Барнаульская 4, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,034	3,895	3,824	3,848	3,789	24	24	0	0	51,7	43	9	5,1	-
22.05.2023	0,051	4,203	4,129	4,148	4,102	24	24	0	0	53,1	40,8	9	5,1	-
23.05.2023	0,05	4,094	4,02	4,043	3,984	24	24	0	0	53	40,6	9	5,1	-
24.05.2023	0,052	4,117	4,039	4,062	4,012	24	24	0	0	53,2	40,6	9	5,1	-
25.05.2023	0,051	4,125	4,051	4,074	4,02	24	24	0	0	53,4	41	9	5,1	-
26.05.2023	0,05	4,203	4,137	4,148	4,105	24	24	0	0	53,3	41,3	9	5,1	-
27.05.2023	0,035	4	3,938	3,949	3,898	24	24	0	0	52	43,2	9	5,1	-
28.05.2023	0,034	4,027	3,973	3,977	3,941	24	24	0	0	52,2	43,8	9	5,1	-
29.05.2023	0,051	4,258	4,207	4,203	4,176	24	24	0	0	53,2	41,2	9	5,1	-
30.05.2023	0,051	4,367	4,324	4,309	4,289	24	24	0	0	53,1	41,3	9	5,1	-
31.05.2023	0,054	4,359	4,312	4,309	4,281	24	24	0	0	53	40,5	9	5,1	-
01.06.2023	0,05	4,133	4,074	4,078	4,043	24	24	0	0	52,8	40,6	9	5,1	-
02.06.2023	0,049	4,355	4,312	4,301	4,277	24	24	0	0	53	41,7	9	5,1	-
03.06.2023	0,035	4,191	4,145	4,137	4,109	24	24	0	0	52,3	43,8	9	5,1	-
04.06.2023	0,033	3,969	3,91	3,918	3,879	24	24	0	0	51,5	43	9	5,1	-
05.06.2023	0,051	4,316	4,27	4,266	4,234	24	24	0	0	52,9	41,1	9	5,1	-
06.06.2023	0,048	4,172	4,121	4,117	4,086	24	24	0	0	53	41,4	9	5,1	-
07.06.2023	0,049	4,094	4,039	4,043	4,012	24	24	0	0	52,9	40,9	9	5,1	-
08.06.2023	0,047	3,973	3,914	3,918	3,879	24	24	0	0	53	41,1	9	5,1	-
09.06.2023	0,047	4,004	3,938	3,953	3,91	24	24	0	0	52,8	41	9	5,1	-
10.06.2023	0,033	4,004	3,938	3,957	3,902	24	24	0	0	52,1	43,8	9	5,1	-
11.06.2023	0,032	3,926	3,852	3,875	3,816	24	24	0	0	52,1	44	9	5,1	-
12.06.2023	0,031	3,84	3,762	3,793	3,73	24	24	0	0	51,6	43,5	9	5,1	-
13.06.2023	0,048	4,27	4,207	4,211	4,172	24	24	0	0	52,9	41,6	9	5,1	-
14.06.2023	0,047	4,215	4,164	4,164	4,133	24	24	0	0	53,1	41,8	9	5,1	-
15.06.2023	0,047	4,285	4,234	4,227	4,199	24	24	0	0	53,2	42	9	5,1	-
16.06.2023	0,048	4,035	3,988	3,988	3,957	24	24	0	0	52,9	41	9	5,1	-
17.06.2023	0,033	4,102	4,055	4,047	4,02	24	24	0	0	52,3	44,2	9	5,1	-
18.06.2023	0,032	3,941	3,902	3,895	3,867	24	24	0	0	52,2	44,1	9	5,1	-
19.06.2023	0,047	4,168	4,133	4,113	4,102	24	24	0	0	53	41,6	9	5,1	-
20.06.2023	0,048	4,262	4,23	4,207	4,195	24	24	0	0	53	41,7	9	5,1	-
Итого:	1,368	127,903	126,142	126,278	125,119	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,368													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	828,072	38983,953	39296,023	38030,691	38783,25	24124,76	0,02
20.06.2023	829,44	39111,855	39422,164	38156,969	38908,371	24868,76	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:31:40